

保健福祉企画総務課長 様

水道局施設課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成27年 2月27日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市水道局本局庁舎新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【配置関係について】</p> <p>○車いす用駐車場を玄関脇に配置できないか。</p> <p>○道路上から敷地境界にかけても入口がわかるように整備してほしい。</p> <p>○チェーンゲートなど目の不自由な方には危ない場合があるので認識しやすい工夫をしてほしい。</p> <p>【点字ブロックについて】</p> <p>○風除室内へも点字ブロックがあった方が分かりやすい。</p> <p>○EV前の点字ブロックがわかりにくいのではないか。</p> <p>○お客さまセンターの入口自動ドアの位</p>	<p>○敷地の配置上、玄関脇に車いす用駐車場を確保することは困難です。</p> <p>○関係課と協議の上、検討します。</p> <p>○出来る範囲で検討します。</p> <p>○設置します。</p> <p>○ボタンを一つにまとめることで操作性を向上させ、触知図などのサインも分かりやすいものとします。</p> <p>○建具位置を変更して対応します。</p>	

<p>置をずらして、風除室からまっすぐ入るように変更できないか。</p> <p>○玄関ホールやE Vに音声案内、フラッシュライトを設置してほしい。</p> <p>【多目的トイレ・トイレについて】</p> <p>○多目的トイレまでの導線に点字ブロックなどで誘導できるものが設置できないか。</p> <p>○多目的トイレまでの導線に手摺は設置されているか。</p> <p>○多目的トイレ内に便器廻り以外（出入口付近）へも手摺を設置してほしい。</p> <p>○オストメイト利用者用にゴミ箱を設置してほしい。</p> <p>○大人用のユニバーサルシートなどもあった方がよい。</p> <p>○呼出ボタンはフタ付など不注意に押すことのないものにしてほしい。</p> <p>○多目的トイレ内が緊急時に暗くなってしまうよう整備してほしい。</p> <p>【案内サインについて】</p> <p>○総合案内板は設置されるのか。触知図や拡大したものなどデザインには配慮してほしい。場合によっては、別途案内用の印刷物なども検討してほしい。</p> <p>○トイレ廻りのサインは、色やサイズなど目の不自由な方にも分かりやすいものにしてほしい。</p>	<p>○設計を進める中で検討します。</p> <p>○設計を進める中で検討します。</p> <p>○設計を進める中で検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○設置します。</p> <p>○設計を進める中で検討します。</p> <p>○機種選定において配慮します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○風除室内に総合案内板を設置予定です。視認がしやすいようデザインについては配慮します。印刷物については利用者の様子を見て検討します。その他、E Vホール内に各階フロア図が設置されます。</p> <p>○各トイレのプランの分かる触知図を設置します。デザインについては配慮します。</p>
--	---

<p>○多目的トイレの内容が分かるサインが1階にあればよい。</p> <p>【その他】</p> <p>○入口のドアがガラス製だと見えにくいので配慮してほしい。</p>	<p>○検討します。</p> <p>○衝突防止シールで対応します。</p>
--	---------------------------------------