

保健福祉企画総務課長 様

庭園都市推進課長

亀井 良幸

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成28年6月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

## 記

事業名 (整備概要)	岡山西部総合公園（仮称）整備事業 岡山西部総合公園（仮称）管理棟整備事業
委員からの意見	委員の意見に対する回答
<p><b>【公園】</b></p> <p>○岡山ドームの周りを回遊できるように点字ブロックを設置してほしい。中心となる施設から、他施設に行けるような点字ブロックの配置にしてほしい。</p> <p>○入口付近の車いす用駐車場は、健常者が駐車してしまって、車いす利用者が利用できない状況になってしまうことがよくあるが、その対策はしているか。</p> <p>○屋外トイレでは、ホームレスが多目的トイレを占拠したり、冬場にはトイレ内で焚火をしたりすることもあるが、対策は考えているか。実際にホームレスがトイレを占拠した場合は、他の人の利用も出来なくなるので、その場合は通報してくださいと掲示してほしい。</p>	<p>○現計画では市道から岡山ドーム、市道から管理棟までの導線で点字ブロックを設置することとしています。回遊性や中心となる施設から他施設への誘導にも配慮して、可能な限り反映します。</p> <p>○現状で具体的な対策は考えていませんが、伺ったご意見や、他都市の事例を参考に検討していきたい。</p> <p>○指導・監視・パトロールや緊急ボタンで対応します。通報の掲示についても検討します。</p>

○車いす用駐車場は一般駐車場とは分けて、専用のゲートを設けたスペースを作ってほしい。

○全部にでなくていいので、駐車場に屋根を付けてほしい。乗り降りの場所にも屋根がほしい。

○一般駐車場にも広めのスペースを設けてほしい。

○入口に車止めがあると車いすが通れないので、通れるようにしてほしい。

○側溝蓋が鉄だと車いすが滑るのでやめてほしい。

○ふわふわドーム等、異年齢の子どもが一緒に遊べる遊具がほしい。

○子どもが遊ぶスペース付近にベンチがほしい。

○植物は毛虫がつかないものにしてほしい。

○子ども広場の近くにトイレや洗い場がほしい。管理棟まで行くのは遠い。

○他の事例も参考にして検討させていただきたい。

○車止めの間隔は、車いすでも通れるように150cm以上確保しています。

○側溝蓋は目の細かいノンスリップ型で、滑りにくく、杖等も挟まらない形状のものを採用しています。

○大型遊具と幼児用遊具の設置を計画しており、同じ場所で歳の離れた子どもが遊べるように計画しています。  
ふわふわドームはの設置事例は基本的に夜間施錠する公園となっていますが、本公園は夜間施錠しないため、いたずら防止の観点からも設置は難しいと考えます。

○子ども広場付近にベンチやあずまやを設置しています。

○危険な毛虫がつかないように配慮します。また、管理をしていくうえで防除をして対応します。

○管理棟に子ども広場利用者の使用を想定したトイレやシャワー室を設置しているので、そちらで補完したいと考えています。

○排水については事前調査の上、対応可能なように設計しているか。

○その情報は知らない人が多いと思うので、周知徹底をしてほしい。

### 【管理棟】

○玄関の位置を知らせる音のサインを設置していただきたい。

○雨の日でも、子供が遊べる屋根がある場所を作ってほしい。

○男性・女性トイレに、子供用便器や子供のズボンを脱がせるための台を付けてほしい。

○乳幼児椅子はドアから離れた位置に設置するほうがよい。

○多目的トイレの便器に背もたれがあったほうが便利です。

○シャワー室について、車イス対応のものを検討してほしい。

○体がうまく動かない人が利用する多目的トイレにはウォッシュレットをつけてほしい。

○階段の手摺は2段になっていますか。

○聴覚障害者や高齢者の緊急災害の情報が流れる情報発信板のようなものやフラッシュライトの設置を検討してほしい。

○本公園については、近隣住宅地の浸水を防ぐ為に、大雨時は一旦貯留し、ゆるやかに排出する設計としています。そのため、大雨時にはむしろ水が溜まるようになります。

○公園内に表示をします。

○これから整備する管理棟、及び既存施設である岡山ドームについて、音のサインの仕様も含めて、設置について検討します。

○管理棟1階にある多目的広場を、雨の日でも遊べるスペースとして確保しています。

○設置スペース等の関係もありますので、可能な範囲で検討します。

○離れた位置に設置します。

○設置スペース等の関係もありますので、可能な範囲で検討します。

○こども広場などで、利用者が汚れた時に、簡易に洗うことができるようシャワー室を設置しています。車イスへの対応については検討します。

○標準的な仕様として付けていませんが、今後の設置等について検討します。

○階段の手摺は2段手摺を設置します。

○他の施設の設置状況を確認し、検討します。

<p>○スプリンクラーや非常ベルは設置されるのか。</p> <p>○屋外階段の部分に安全面を考慮して点字ブロックを設置してほしい。</p> <p>○風除室2（公園側の出入口）からどこへも誘導されていない。対策が必要ではないか。</p> <p>○点字ブロックで誘導される場所以外のところは、人的対応で誘導してもらえるのか。</p> <p>○部屋の入口に点字表示はしないのか。壁に付ける手摺にテープを貼るだけで対応できるのではないか。</p> <p>○道路から管理棟へのアプローチ（傾斜部）は、スロープのほうがよい。（階段でも構わないとの意見もあり） （スロープ6人、階段2人）</p> <p>○屋外の多目的トイレの扉は、中が透けているようなものではないか。</p>	<p>○消防法上、設置が必要な規模ではないためスプリンクラーは設置していません。また、非常ベルは設置します。</p> <p>○屋外階段についても、注意喚起ブロックを設置します。</p> <p>○風除室2から受付カウンターまで誘導ブロックを設置します。</p> <p>○案内カウンターでは、人がついて案内することを想定しています。その他の場所は、総合案内板が触知板となっています。</p> <p>○廊下部分は幅が広く、開放的なスペースとなっており、開口部も多く、手摺を設置しても途切れた状態になるため、手摺を設置していません。触知図などレイアウトが分かるよう工夫したい。</p> <p>○意見を参考にして、検討します。</p> <p>○扉の仕様は、鉄扉であり、中抜き窓等もなくトイレ内は見えません。</p>
---	--