

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 石井 敏郎

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成29年1月27日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>福田地域センター整備事業</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>○女性用のトイレがなく、多目的トイレを女性用と兼用にするのは使いづらい気がする。男女別々で整備してほしい。盲導犬ユーザーとしては、広いトイレを使用させてほしいが、せめて女性用のトイレを増やすように検討してほしい。</p> <p>○例えば更衣室をトイレに変更することはできないか。職員の更衣室であれば、執務室内に設けるなどできないか。</p> <p>○公民館と地域センターは休日が異なり、実際に利用するのは難しい。合築ということであるが、新築するのであれば、男・女・多目的の整備をするのが当たり前ではないか。トイレへの入口の向きも気にしてほしい。男性の子連れもよくある。</p> <p>休館日のときに利用できるような運用面での検討もしてほしい。</p>	<p>○限られたスペースでの検討をして、整備の計画をしており、既設の公民館には男女別のトイレもありそこを利用してもらうこともできると考えています。</p> <p>スペース的なことを踏まえ、検討します。</p> <p>○更衣室は職員にとって必要なものと考えています。執務室に移すことは、スペース的に困難です。</p> <p>○女性用兼多目的便所と男性用とで考えています。水曜日については、公民館が利用できませんが、運用上の対応を検討します。</p> <p>休館日のときの対応など、いただいたご意見を踏まえて、運用面やセキュリティー面などを考慮し検討します。</p>	

○多目的トイレの手摺が、片方だけ跳ね上げ式になっている。両側を跳ね上げ式として欲しいが、例えば男性用トイレをやめて、多目的トイレを2つにするなどはどうか。

○多目的トイレのベビーシートが入口すぐのところであり、倒したままにしていると、自分で起こして入れない人もいる。フィッティングボードをやめて、小便器を設置し男性兼用とするなどはできないか。

○多目的トイレ内に車椅子の旋回1500とあるが、ベビーシートの足元に接触しないようにしてほしい。

○トイレのドアが引戸とあるが、開けた時に、止まるタイプのものがよい。

○トイレの鍵は、使い易い大きいものを付けてほしい。

○手摺には点字がつくようにするのか。

○手摺は両側へあった方が、左右どちらでも利用できてよいのではないか。

床からの立ち上げタイプの手摺であれば、設置できる。

○スロープ部の手摺について、2段タイプのものにしてほしい。

○障害者用の駐車場の上に、屋根を付けることは検討できないか。

○車椅子利用者駐車場の地面の色を変えてほしい。よくあるのは水色。

○障害者用の駐車スペースにお年寄りが優先に停めることがあるが、隣の3つほどの枠にシルバーマークを表示するなどしてほしい。

○多目的トイレを2つ設置することはスペース的にも難しいと思いますが、トイレの件は全体的に再度検討します。

○シートについては、注意喚起の貼紙や声掛けで対応します。また、フィッティングボード等の設備と合わせて再度検討します。

○再度寸法を確認し対応します。

○検討します。

○対応します。

○設置の方向で検討します。

○通路の有効寸法の確保などに配慮し検討します。

○手摺は、2段タイプを計画しています。

○検討します。

○検討します。

○検討します。

<p>○枠内にコーンは建てないように願います。</p> <p>○敷地の北西角から入ってくる場合は、公民館の前をぐるっと回るような動線となるか。西側から入る場合の案内や安全面は考えているか。細い道から入ってくるようになる。</p> <p>○地域センター入口までの誘導ブロックがない。公民館が休みの日は、誘導できないのではないか。安全面に係わることであり、確実にお願いしたい。</p> <p>○ロータイプのカウンターが一番奥になっているため、入口付近に設置するように考えてほしい。</p> <p>○聴覚障害者の方へ配慮された設備を検討しているか。 見た目では障害の有無が分からないので、特に災害時の時など、職員の対応だけでは難しいのではないか。簡易なものでも、光で知らせるなどの設備を是非検討してほしい。</p>	<p>○対応します。</p> <p>○東側からの進入経路がメインとなる想定ですが、西側から入ってくる場合でも、サイン等で誘導して入口を案内できるように計画します。</p> <p>○駐車場スペース確保との調整について、再度検討します。</p> <p>○入口付近のカウンターにロータイプを設置できるよう対応します。</p> <p>○職員の対応で考えていますが、緊急時のフラッシュ設備などを検討します。</p>
--	--