

保健福祉企画総務課長 様

中央公民館長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成29年7月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

## 記

事業名 (整備概要)	岡山市立灘崎公民館移転に伴うウェルポートなださき改修工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
○点字ブロックの接続はどうか。 インフォメーションからエレベーターまで設置してほしい。  ○ウェルポートの1階案内所には、ローカウンターはあるか。 設置を検討してほしい。  ○ウェルポート1階案内所に、点字案内板を付けてほしい。  ○第2講座室（栄養指導室）を片開き戸から片引き戸にしてほしい。	○駐車場から1階インフォメーションまで設置されています。 インフォメーションからエレベーターまでの設置については、施設所管課と協議し、検討します。  ○インフォメーションには、ローカウンターはありません。 施設所管課と協議し検討します。  ○施設所管課と協議し検討します。  ○伺ったご意見を参考に検討します。	

<p>○パントリーを取れば、通路が広がるが。</p> <p>○2階ロビーカウンターは、ローカウンターの設置が可能か。</p> <p>○公民館の休館を1階インフォメーションで表示してほしい。</p> <p>○デッキへの侵入禁止について、注意喚起の表示はされるのか。</p> <p>○美術工芸室のグレーチングの幅は、車いすがはまらないものか。</p> <p>○事務室と美術工芸室を入れ替えてはどうか。</p>	<p>○事務所スペースとして活用するため、既存のものを使用するよう考えております。伺ったご意見を参考に検討します。</p> <p>○車いす対応のものを設置します。</p> <p>○施設所管課と協議し検討します。</p> <p>○施設所管課と協議し検討します。</p> <p>○伺ったご意見を参考に細めのものに変更できるよう検討します。</p> <p>○伺ったご意見を参考に検討します。</p>
--	--