

保健福祉企画総務課長 様

市民協働企画総務課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成31年 2月22日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

## 記

事業名 (整備概要)	岡山市竹枝コミュニティハウス新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
段差はないとのことだったが、玄関マット設置が考えられるなら、1センチの段差がつくことになる。床での対応ができないか？	床での対応ができるかどうか設計を検討していきます。	
視覚障害の方が来られた時の対応はどう考えているか？	維持管理については、町内会をはじめとする各種団体で組織するコミュニティ協議会が指定管理者として管理することもあり、利用者相互で声かけや介助等を行っていくことを考えております。	
受付のカウンターは車いす対応になっているか？	現在は対応していないが、車椅子に対応できる高さなど設計の中で一部でも変更できるか検討していきます。	
玄関の土足と上履きの区分がわかるような工夫があるのか？（サインを含めて）	床材の素材を変えていることによって認識できるように考えています。	

<p>○避難経路として考えている玄関・通用口・大会議室の掃出し窓について</p> <p>①通用口は車椅子が出る幅員は確保しているが、出た後に段差があること。</p> <p>②掃出し窓から出ることにはできるが、自転車置き場があるため出るのに困難な場合がある。</p> <p>③複数の避難経路を確保することが重要だと思うので、自転車置き場の配置も含めて検討してもらいたい。</p> <p>車いす用駐車場2台に対し、共用部分が1か所しかないため、停車の向きによっては降りられるスペースがないのではないか。</p> <p>現在西側1箇所のみ歩行者用の出入口を設けているが、国道53号線側にも出入口を設けた方がよいのではないか。</p> <p>調理台の高さは車いすや高齢者に配慮した高さになっているか？可動式にできないか？</p> <p>施設案内図に点字での表示を加える等の検討はされているか。</p> <p>トイレの入口の点字（触地図）の設置はどうか？</p> <p>点字ブロックについてだが、一直線にすることはできないか？</p>	<p>通用口の段差については、雨水が入ってこないように設けている段差であるが、設計のなかで段差が解消できるか検討します。複数の避難経路については、再度検討します。</p> <p>2つの車いす駐車場の間に共用部分1.4mを設けることによって十分なスペース確保を考えていますが、ご指摘いただいた点についても考慮の上、一般駐車場の幅員等を考えて、もう少しスペースをとる工夫を検討します。</p> <p>出入口をつくるとかえって危険があることも考えられますので、国との協議のなかで検討します。</p> <p>可動式は困難であるが、現在設備の選定中であるので、検討します。</p> <p>コミュニティハウスに施設案内図を作成するよう考えていません。施設利用者との声かけなどで対応していきます。前述のとおり障がい者への配慮について、協議会を通じて利用者に徹底するよう説明していきます。</p> <p>触地図は主に多目的トイレに見られるが、地元との協議やその他の類似施設の設置状況のなかで検討します。</p> <p>既存の歩道の切り下げを利用することや建物の向きなども地元からの要望なので、今回の施設については困難です。</p>
--	---

<p>多目的トイレのベビーシートの位置を奥に変えてもらうことは可能か。</p>	<p>ベビーシートと手洗い場の位置については検討したいと思いますが、手洗い場が入口側だと常時出っ張りがあることになるので、そのあたりも含めて検討します。</p>
<p>点字ブロックについて、今後公共施設を建築する際に、道路からの動線を一直線にするような配置を検討する協力をお願いしたい。</p>	<p>検討します。</p>
<p>建物内の手すりについてはどうなっているか？背の高さによらず使いやすい2段手すりにしなくてよいか。</p>	<p>手すりについては、受付の周辺に一段の手すりを予定しています。地元と協議して設置場所等についても検討します。</p>