

保健福祉企画総務課長 様

庭園都市推進課長

兒子 憲人

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和元年5月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

## 記

事業名 (整備概要)	公園トイレネーミングライツ事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
○多目的トイレの扉についているすりガラスの窓について、トイレの中が見えにくいものしてほしい。  ○トイレの扉の窓の位置について、本人のプライバシーが守れるよう下の方へつけるなどしてほしい。  ○防犯カメラを設置する際、位置や向きについても、プライバシーに配慮したものにしてほしい。  ○トイレ内の手すりをはね上げ式にしているが、介助者なしに1人でトイレに行った場合はね上げが難しいため、1人でも使いやすいよう対応してほしい。  ○多目的トイレが女子トイレ側についているので男性も使いやすいように、掲示する等の	○事業者と検討します。  ○検討します。  ○位置や向きについても検討します。  ○検討します。  ○事業者と検討します。	

対応してほしい。

○多目的トイレに車椅子が中に入って回転等がしにくいので、洗面台を小さくする等で中を極力広くしてほしい。

○多目的トイレに便座背もたれを設置してほしい。

○多目的トイレならフィッティングボードもあるべきではないか。

○現在、トイレが汚いので清掃をきっちりして、清潔さを維持してほしい。

○多目的トイレに設置するオストメイトは必ず温水にしてほしい。

○オストメイトでお湯が出ないならば、出ない旨表示してほしい。

○トイレまでのアクセスに点字ブロック等が無い。

○トイレに点字案内版や音声案内を設置してほしい。

○トイレにベビーチェア（一部でも可）を設置してほしい。

○トイレを全てウォシュレット付き便器に替えるとのことだが、つけなくとも良いという人間もいると思われるので、全てを同じにせず差をつけても良いのでは。

○公園内に仕切りを設けて子供を着替えさせたりするスペースが欲しい。

○公園内に案内板が無いのでトイレがどこにあるのかわからない。

○事業者と検討します。

○事業者と検討します。

○事業者と検討します。

○市の定期清掃に加え業者側の管理を週5回加えて、清潔さを維持するようにします。

○事業者と検討します。（対応予定です）

○検討します。

○この度の整備では対応が難しいので、将来の全面改修時に対応を考えております。

○事業者と検討します。

○事業者と検討します。

○検討します。

○維持管理上可能かどうか検討します。

○維持管理元課と検討します。