

保健福祉企画総務課長 様

市民生活企画総務課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和元年8月23日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山北斎場整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 玄関前にほっとパーキングおかやまの駐車場サインが必要ではないか。</li><li>・ 中段のほっとパーキングおかやまの駐車場の庇を伸ばして雨の日でも濡れないスペースを増やせないか。</li><li>・ 上段のほっとパーキングおかやまの駐車場・補助犬排泄流し付近にインターホンを付けてほしい。</li><li>・ マイカー数台で訪れた利用者は、上段のほっとパーキングおかやまの駐車場に停める車と、中段駐車場に停める一般車と離れてしまうので集合に不便ではないか。</li><li>・ 上段のほっとパーキングおかやまの駐車場が満車の場合の対応はどのように考えているか。上段まで行かないと満車なのかどうか分からないのは不便ではないか。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 全体のサイン計画で検討していきます。</li><li>・ EV棟の入り口に庇がありますが、ほっとパーキングおかやまの駐車場にかけられるか構造の検討をします。</li><li>・ 運用を含め設置を検討します。</li><li>・ 駐車場の位置は離れますが、到着ホールで集合してもらおう想定をしています。</li><li>・ 運用を含め、検討します。</li></ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>・中段の駐車場にほっとパーキングおかやまの駐車場、高齢者マークや身障者用の表示がある駐車スペースの追加をお願いしたい。</li> <li>・身障者用の駐車場は、EV 棟付近をメインに設置することはできないか。</li> <li>・上段車寄せには、霊柩車やバスだけではなく一般車の乗り降りは出来ないのか。</li> <li>・火災や地震などを知らせる警報器は、音だけではなくフラッシュランプのように視覚的にわかるものを設置できないか。また、個室トイレや控室等でもわかるようなものは設置できないか。</li> <li>・廊下、通路に手摺などはつけないのか。</li> <li>・告別部門のトイレ (3) は動線的に会葬者控室と遺族控室の間に設置できないか。</li> <li>・総合案内板やトイレの案内板には、点字表示がされているか。</li> <li>・多目的トイレの引き戸は適度な重さで、開放時に止まるものとしてほしい。</li> <li>・多目的トイレの折り畳みベッドが下がったままの場合だと、入れないため対応を考えてほしい。</li> <li>・多目的トイレの入り口扉に大きなガラスがつくと、内部での動きが透けて見えるので考えてほしい。</li> <li>・多目的トイレ内にペットシート棚とあるが、補助犬の排泄については、利用者の使い勝手や補助犬の特徴などにより各々のケースで異なる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場全体の計画で検討します。</li> <li>・駐車場全体の計画で検討します。</li> <li>・一時的に乗降することは想定しています。運用を含め検討します。</li> <li>・火災時については、建物内の要所に設置しているモニターなどに表示する計画としていますが、地震時については、耐震性のある建物であるため、運用をふまえて検討します。</li> <li>・利用者動線や仕上げ材料等を含め、手摺などを検討します。</li> <li>・トイレ (3) は主に告別部門利用者を対象に考えています。現在の位置が、告別室、会葬者控室、遺族控室から利用しやすい位置と考えます。</li> <li>・対応します。</li> <li>・開閉時の重さについては調整できます。また扉はストッパー付きを計画しています。</li> <li>・運用を含め検討します。</li> <li>・扉上部に明りとり用の小さなガラスを考えています。</li> <li>・棚を取止め、設備機器のレイアウトを再検討します。</li> </ul>
---	--

<p>ため、その棚に特定のペットシートのみを保管するのであれば不要だと考える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般トイレのサインで、ひろびろブースに設置している設備が分かる様な表示はできないか。</li> <li>・男性トイレの床（手すり付小便器の前）に、警告ブロックを設置しないのか。</li> <li>・遺族控室の和室には車いすは入れないのか。また、お通夜の時に、車いすの人は遺族控室では仮眠できないのか。</li> <li>・柵の台車が通らない待合部門の床や外部の補助犬の排泄流しの部分には、点字ブロックを設置してほしい。</li> <li>・施設内の誘導については原則としてスタッフが誘導すると思われるが、スタッフの教育をどこまで考えているか。</li> <li>・更衣室に車いす利用者も入れるようにしてほしい。</li> <li>・建物内の床の仕上げは滑りにくい材質にできないか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討します。</li> <li>・清掃などを含め検討します。</li> <li>・畳敷きを想定しているため、車いすで入室する想定はしていませんでしたが、運用を含め検討します。</li> <li>・検討します。</li> <li>・現時点では運営主体が未確定のため、どのようなスタッフ教育ができるのかを踏まえ、検討します。</li> <li>・出入口幅を含め仕切り方やスペース等を検討します。</li> <li>・表面を滑らないように加工した御影石やフローリングを考えています。</li> </ul>
---	---