

保健福祉企画総務課長 様

生涯学習課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年2月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市立上道公民館・岡山市東区役所上道地域センター 新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【駐車場・外観整備について】</p> <p>○駐車台数が58台あるので、各駐車スペースを広くとれないか。高齢者でも車のドアを全開して乗降する必要がある方もいるが、車いす使用者用駐車場は情動的に停めにくい。何台かでもスペースのある駐車場の整備を希望する。</p> <p>○東入口のスロープに点字ブロックが必要ではないか。</p> <p>○東入口にある車いす使用者用駐車場の隣も車いす使用者用駐車場にしてもらいたい。</p> <p>○幅広い方への対応を想定するために、スロープの手すりを2段にしてほしい。</p> <p>○東側に駐車した利用者が誤って東入口に向かわないように、他の入口に誘導するようなサイン計画はあるか。</p> <p>○スロープ利用者の中には勾配が12分の1でもきつと感じる方もいるので、12分の1で十分と考えず配慮を検討してほしい。</p> <p>○視覚障がい者にとっては入口がいくつかあるが故に便利な反面迷うので、誘導チャイム（時計機能付き）を設置してほしい。</p>	<p>○上道公民館と上道地域センターの利用実績から算出した最低限必要な台数であるため、各駐車スペースを広くとるのは難しいですが検討します。</p> <p>○業者搬入口のため計画していませんが、ご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○業者搬入口のため計画していませんが、ご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○計画では1段を考えていますが、ご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○わかりやすいサイン設置を検討します。</p> <p>○歩行者や車いす使用者も不自由なく上がれる12分の1以上は確保しています。</p> <p>○ご意見を踏まえ検討します。</p>	

委員からの意見	委員の意見に対する回答
○2階へ上がる東の外階段には、普段は使用できないというサインが必要ではないか。	○有事の際以外は使用できませんので、サイン設置を検討します。
○市道から入口まで点字ブロックは設置されるのか。	○市道に歩道がないため、誘導する点字ブロックの設置は難しいです。
○北・西のスロープや階段を上がりきった箇所から入口まで点字ブロックが途切れているので設置してほしい。	○ご意見を踏まえ検討します。
○スロープの手すりを両側に設置してほしい。	○ご意見を踏まえ検討します。
【トイレ以外の庁舎整備について】	
○1階の展示スペース北側の階段前に、1段高くなっている踊り場のような場所があるが、これはやめた方がよい。階段を降りた視覚障がい者が、さらに段差があることに気が付かず、転倒したりまっすぐ降りて壁にぶつかったりしてしまうためである。	○ご意見を踏まえ検討します。
○火災発生時に、光（フラッシュ）機器と電光掲示板で聴覚障がい者が火災だとわかるようにしてほしい。	○同規模施設等の利用人数等の状況を踏まえ検討します。
○女性トイレの通路に多目的トイレの入口があると、男性が女性トイレに入るのかと思われ多目的トイレを使用しにくいいため、入口の位置を変えてほしい。無理なら授乳室と多目的トイレを入れ替えてほしい。	○自動ドアの位置や男性トイレの面積を踏まえると、多目的トイレの入口の位置や授乳室との入れ替えは難しいです。
○1階展示スペースで、点字ブロックの両側もスペースを確保して、視覚障がい者も展示見物者も気持ちよく利用できるようにしてほしい。	○動線についてご意見を踏まえ検討します。
○エレベーターの操作盤は、点字ブロックから直線上となるように、エレベーターに向かって左側に設置できないか。	○ご意見を踏まえ検討します。
○地域センターの車いす対応カウンターはないのか。	○備品購入で対応します。
○公民館職員は職務上、事務室に不在ことが多いので呼び出しチャイムのようなものが必要ではないか。	○ご意見を踏まえ検討します。
○公民館が休館日には奥の地域センターに行けないため、地域センターと公民館の間を自動ドアで仕切るとは必要なのか。	○防犯上の理由で自動ドアで仕切りを設置しています。

委員からの意見	委員の意見に対する回答
<p>○公民館の休館日は西入口が閉まっているため、視覚障がい者に対してどのように案内を行うのか。</p> <p>○授乳室に授乳用クッションを備品で購入してほしい。</p> <p>○美術工芸室には昇降タイプの机はあるのか。</p> <p>○2階からの避難経路に関して、屋根に出るドアに段差があるのか。車いす使用者は屋根に出られないのではないか。2階に階段しかなければ、車いす使用者等はどうやって避難するのか。2階にいる障がい者や高齢者等が安全に避難できる対策を講じてほしい。</p> <p>【トイレの整備について】</p> <p>○非常用ボタンは倒れていても引っ張ることができるようヒモ付きにしてほしい。</p> <p>○洋式トイレに背もたれを付けてほしい。</p> <p>○オストメイト対応トイレにはフィッティングボードも設置するのか。</p> <p>○多目的トイレ以外のトイレにも非常ボタンを設置するのか。</p> <p>○個室ブースのトビラの開きは壁方向がよい。</p>	<p>○音響も含めたサインを検討します。</p> <p>○備品購入で対応します。</p> <p>○備品購入で対応します。</p> <p>○2階からの避難経路は東の屋根へドアから出ます。ドアには雨水対策として段差があります。人的対応等でどこまでできるかも踏まえ検討します。</p> <p>○ヒモ付きを検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○ご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○同規模施設等の利用人数等の状況を踏まえ検討します。</p> <p>○可能な限り対応します。</p>

以上