

保健福祉企画総務課長 様

消防企画総務課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年2月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづく
り設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	南消防署建替整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>○障害者用駐車場と駐輪場の配置を入れ替えて庁舎に近づけてほしい。</p> <p>○障害者用駐車場に屋根をつけて雨をしのげるようにしてほしい。</p> <p>○現況では、駐輪場利用者が奥まった所に位置するため、車と接触することになりませんか。</p> <p>○南消防署は、渋滞する県道に出るため、出動に支障がないですか。南区役所の敷地を通りぬけて出動できるよう検討してはいかがでしょうか。</p> <p>○受付はローカウンターになりますか。</p>	<p>○検討します。</p> <p>○屋根をつける対応は難しいですが、受付に常時職員がいますので、介助が必要な場合は職員が対応します。</p> <p>○行事等で多数の駐輪場利用者が見込まれる場合は、職員が誘導するなどして事故防止に努めます。</p> <p>○全車両出動の場合以外は、職員が県道からスムーズに出場できるように誘導します。道路と敷地の間口も十分ありますので出動に支障はないと考えています。</p> <p>○浸水対策のため、ローカウンターにできません。</p>	

<p>○点字ブロックで案内板まで導いていても、点字ブロックから案内板が離れていては、意味をなさないなので適した位置に設置してほしい。</p> <p>○1階の見学窓は、子供や車いすの方でも見える高さのものですか。</p> <p>○段差や幅など、職員が車いすを使用するようになっても支障のない庁舎となっているか。</p> <p>○職員の目の届かない場所のうち、少なくともトイレにはフラッシュで異常を知らせる設備を設置してほしい。</p> <p>○3階の研修室までの手すりを設置してほしい。</p> <p>○階段の手すりは2段にし、点字ブロックを間違えないように気を付けてください。</p> <p>○階段が急になっていませんか。</p> <p>○2階と3階で多目的トイレの手すりの位置が同じなので、2階と3階で左右を変えられないか。</p> <p>○オストメイトはお湯が出るようにしてほしい。</p>	<p>○設置する際に注意します。</p> <p>○子どもや車いすの方でも見られるよう、窓は下までガラスの予定です。</p> <p>○緊急出動に対応した庁舎ですので、基本的に段差はなく、通路幅も十分にとっています。</p> <p>○検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○階段の手すり2段は検討します。点字については設置する際に注意します。</p> <p>○1階に消防車両がある関係で階高が高く、そのため2階までの蹴上が高くなってしまいます。現在設計中のため、建築基準法の適法範囲内で検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○検討します。</p>
---	---