

保健福祉企画総務課長 様

市民企画総務課施設整備準備室

担当課長 柳原 正也

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成26年1月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山市中区役所庁舎新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>		<p>委員の意見に対する回答</p>
<p><b>【庁舎全般】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 窓口での会話について周囲の雑音が気にならないような配慮をして欲しい。</li> <li>○ 階段・床の色はコントラストをつけて分かり易くして欲しい。</li> <li>○ 南側の職員通用口はバス停に近いので来庁者でも使えるようにして欲しい。</li> <li>○ エレベーターの扉は小窓などがついてかごの中から外の様子が分かるようにして欲しい。</li> <li>○ エレベーターの中には階数表示をして欲しい。</li> <li>○ 立体駐車場からの連絡通路に屋根はあるのか？また、庁舎棟の階段室へ接続しているが、入口は狭くないか？</li> <li>○ 来庁者が急に具合が悪くなった場合に休めるような場所を設置して欲しい。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 相談室を設置して対応します。</li> <li>○ 対応します。</li> <li>○ 外構計画と合わせて検討します。</li> <li>○ 検討します。</li> <li>○ 対応します。</li> <li>○ 連絡通路に屋根はありませんが、入口は十分な幅を確保し、極力段差を設けないように配慮します。</li> <li>○ 緊急時には4階の健康管理室等で対応予定です。</li> </ul>

<p>○ 窓口カウンターについて、車椅子対応のカウンターは隅の方ではなく、使いやすい場所に配置して欲しい。</p>	<p>○ 1階窓口は車椅子対応のローカウンターを基本とし、配置にも配慮します。記載台についても車椅子対応とします。</p>
<p><b>【トイレ関係】</b></p>	
<p>○ トイレ、洗面に手荷物を置くスペースを設けて欲しい。</p>	<p>○ 検討します。</p>
<p>○ ブース内の荷物用フックは小柄な人でも使いやすい高さとして欲しい。</p>	<p>○ 対応します。</p>
<p>○ 多目的トイレの手摺は左右の使い勝手を各階で変えてバランス良く配置して欲しい。また、それが1階の案内図で分かるようにして欲しい。</p>	<p>○ 手摺の配置は対応します。サイン計画の中で便所の詳細が分かるように配慮します。</p>
<p>○ 多目的トイレには1箇所でも良いのでユニバーサルシートを設置して欲しい。</p>	<p>○ 対応します。オストメイト対応を含め、各階で仕様を変えて整備する予定です。</p>
<p>○ 一般トイレにも部分的で良いので手摺を設置して欲しい。サインで手摺が有る事が分かるようにして欲しい。</p>	<p>○ ベビーチェアの設置を含め対応予定です。</p>
<p>○ 2階の多目的便所の数を増やせないか？</p>	<p>○ 給排水及び平面計画の都合上、各階に1箇所ずつとする予定です。</p>
<p><b>【サイン・点字ブロック関係】</b></p>	
<p>○ 1階窓口のサインは行灯式として欲しい。</p>	<p>○ 行灯式とする予定です。</p>
<p>○ 風除室2からエレベーターへの誘導について検討して欲しい。点字ブロックかそれに変わるサインでも良い。</p>	<p>○ 検討します。</p>
<p>○ 建物全体が分かる触知図を設置して欲しい。</p>	<p>○ トイレを含め触知図対応の案内板を設置予定です。</p>
<p>○ 入口の扉が透明ガラスだとぶつかって危ないので配慮して欲しい。</p>	<p>○ 衝突防止のサインを設置します。</p>
<p>○ 目の高さで分かりやすいサイン計画として欲しい。</p>	<p>○ 検討します。</p>
<p>○ 視覚障害者がトイレへ1人で行けるように、点字ブロック又は点字シールのついた手摺をトイレまで設置して欲しい。</p>	<p>○ 検討します。</p>
<p>○ 視覚障害者が自分のいる位置が分かるように、手摺に現在位置を示す点字シールを貼るなどの工夫をして欲しい。</p>	<p>○ 検討します。</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 障害者にとって分かりやすいサイン計画として欲しい。</li> <li>○ 緊急時には目に見える形で誘導する計画として欲しい。</li> <li>○ 敷地周囲のバス停から点字ブロックで誘導する計画として欲しい。</li> <li>○ 工事中はサイン計画を含め安全に配慮して欲しい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 検討します。</li> <li>○ 音声とフラッシュでお知らせする誘導灯を導入する予定です。</li> <li>○ 敷地入口から玄関まで点字ブロックで誘導する計画としています。</li> <li>○ 配慮します。</li> </ul>
<p><b>【駐車場関係】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 車椅子用の枠が2台分では少ないのでは。また駐車スペースから安全に建物に入れる計画として欲しい。雨天の場合にも車を降りてから雨に濡れずに建物に入れるようにして欲しい。</li> <li>○ 立体駐車場の斜路について、旋回しながら上っていく計画だと危ないのではないか。</li> <li>○ 車椅子用の駐車スペース以外に一般の駐車枠へほっとパーキングの設置をして欲しい。</li> <li>○ 駐車場の出入口について、歩道を横断するので、歩行者に対しての安全対策を考えて欲しい。</li> <li>○ 立体駐車場は視覚障害者が迷い込むと危ない場所なので、音声案内を含め検討して欲しい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 立体駐車場の1階部分にも車椅子用駐車場を配置することによって雨に濡れずに建物に入れるよう検討します。</li> <li>○ 斜路については信号等により車同士のすれ違いをなくし、安全に配慮します。</li> <li>○ 検討します。</li> <li>○ 出庫灯やサイン計画で配慮します。</li> <li>○ 検討します。</li> </ul>
<p><b>【外構その他】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 建物周囲の植栽計画は、視界の妨げにならないような計画として欲しい。</li> <li>○ 南側の店舗前にあるバス停とのリンクを検討して欲しい。</li> <li>○ 道の反対側にあるバス停からのアクセスも考慮して欲しい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 外構計画の中で検討します。</li> <li>○ 道路管理者と協議の上検討します。</li> <li>○ バス事業者、道路管理者と協議のうえ検討します。</li> </ul>