

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 山本 泰弘

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和3年2月17日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	興除地域センター新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【車椅子駐車場（スロープ）について】</p> <p>○一般駐車場に駐車した際も、スロープが利用しやすいように、車椅子駐車場・スロープと駐輪場の位置を変更してほしい。</p> <p>○車椅子の動線を考えると、車と自転車の動線が分かれるほうがいい。また、車椅子駐車場が執務室から見えただけのほうがいいのでは。</p> <p>○駐輪場は敷地北側に設置したらいいのでは。</p> <p>○駐輪場の使用予定者が少ないならば、建物西側に駐輪場を置く必要はないのではないかと。東側の職員出入口付近に駐輪場を設置したらどうか。</p> <p>○車椅子駐車場に屋根を設置してほしい。</p>	<p>○車椅子駐車場とスロープの位置を、駐輪場と入れ替えると、一般駐車場の動線が狭くなり、安全面の配慮が難しいため、今の配置で検討しています。</p> <p>○検討します。</p> <p>○北側敷地は、今回の地域センターの計画ではありませんが、整備予定があるため駐輪場の設置は難しいです。</p> <p>○通路幅と駐輪場の大きさを考えると、設置は難しいです。</p> <p>○構造やレイアウト等をふまえて検討します。</p>	

○一般駐車場に幅の広い駐車場を1台でもいいので、設置してほしい。

**【避難について】**

○北側出入口は段差がないようにできないのか。

○非常の際に、会議室窓から避難できるような掃き出し窓の設置ができるのか。

**【手すりについて】**

○外階段の手すりは両側に設置してほしい。

○スロープの手すりは建物側でない部分も2段手すりにしてほしい。

**【点字ブロック・誘導ブロックについて】**

○県道側から建物に誘導する誘導ブロックは設置できないか。

○チャイムの音は混雑時には聞き取りにくいので、駐車場内だけでも簡易な点字ブロックを敷設してほしい。

○センター入口の階段、風除室から入口に入るところも点字ブロックを設置してほしい。

○自動ドアの所にはブロックがあるが、建物の中に点字ブロックはないのか。

**【トイレについて】**

○多目的トイレの扉は中の様子が見えないように灯り通りの窓を上の方に設置してほしい。

○1番県道よりの駐車枠は、広くできると思いますので、反映できるように検討します。

○敷地内に高低差があるため、その地形勾配を利用して、できるだけ段差ができないような設計にしたいです。

○正面入口と北側、東側の3ヶ所の出入口があるため、出入りできる窓の設置は難しいと考えています。

○建物側に設置で検討しています。両側設置は難しいかもしれませんが検討します。

○建物側でない方は2段を設置しますが、建物側は検討します。

○道路からの誘導ブロック設置は想定していません。道路から入口まで10mほどなので、入口の誘導チャイムが聞こえると考えています。

○検討します。

○設置の方向で検討します。

○入口から入ると職員から見えるので、人的対応を考えています。

○灯りがついたら、人がいることがわかる窓を扉の上部へ設置を予定しています。

<p>○多目的トイレの出入口が丸見えなので、ついでを置くなど検討してほしい。</p>	<p>○検討します。</p>
<p>○オストメイトは臭いが気になるので、換気扇の設置も検討してほしい。</p>	<p>○検討します。</p>
<p>○多目的トイレには非常用ブザーを2カ所(床に倒れた時にも押せるような箇所にも)に設置してほしい。</p>	<p>○設置を検討します。</p>
<p>○男子トイレ、女子トイレにも非常用ブザーを設置してほしい。</p>	<p>○他の施設の設置状況などを踏まえて検討します。</p>
<p>○オストメイトの人のみならず、子供を乗せるのに使える多目的トイレにフィッティングボードを設置してほしい。</p>	<p>○検討します。</p>
<p>○多目的トイレのベビーシートをユニバーサルシートに変更してほしい。寸法からすれば入るはずなのでつける方向で検討してほしい。</p>	<p>○利用状況、寸法を含めて検討します。</p>
<p>○ユニバーサルシートを畳まない人がいるが、車椅子が入れるように工夫しないのか。</p>	<p>○広げたままだと難しいため、使用後は元の位置に戻すように表示します。</p>
<p>○多目的トイレの扉は、すぐ閉まらずに止まるタイプか。</p>	<p>○他の施設の状況なども踏まえて検討します。</p>
<p>○多目的トイレの扉の鍵はレバーで開きやすいものにしてほしい。</p>	<p>○他の施設の状況なども踏まえて検討します。</p>
<p><b>【その他について】</b></p>	
<p>○カウンターは車椅子対応が可能か。</p>	<p>○車椅子対応のカウンターを備品で購入します。</p>
<p>○照明はセンサーか。センサーなら長めにしてほしい。</p>	<p>○センサーの予定です。長めになるように設定します。</p>