

保健福祉企画総務課長 様

観光振興課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年9月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山城天守閣等大規模改修他工事（その1）	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>車椅子、ベビーカー、シルバーカー利用者が本段に上がれるようにならないか。子供たちが遠足、写生大会等の行事で後楽園、城を訪れることも想定されるため、地域に開かれた場所であってほしい。</p> <p>自転車置場は整備しないのか。</p> <p>点字ブロックは発祥の地岡山ならではの黄色、舗装をグレーにできないか。グレーの点字ブロックは夜間ライトアップの際、見にくいのではないかと。点字ブロックの色といえば黄色が一般的である。土</p>	<p>エレベーターの検討も行ったが、文化庁との協議の結果、エレベーターは岡山城の遺構や景観への影響が大きく、今回の改修での整備は難しいと判断した。ただ、今後も協議を続けていきたいと考えている。階段を上るのが難しい方には、要望に応じ、下の段に整備する事務所に天守閣からの眺望等をご覧いただける写真を用意し、職員等による案内も考えている。</p>	<p>公園内車馬乗入禁止のため整備を予定していない。</p> <p>史跡のため、景観に配慮するとともに、弱視の方も見やすいよう土色の舗装とのコントラストの関係から、現在、グレーの点字ブロックを考えている。また、夜間は園路照明も考えている。点字ブ</p>

<p>色の舗装に黄色の点字ブロックでもよいのではないか。</p>	<p>ックの色についていただいた意見については検討する。</p>
<p>過去、桃太郎大通りでグレーの舗装にグレーの点字ブロックを敷いたように、ブロックの縁に色違いのラインを引くことはできないか。</p>	<p>上記のブロックの色と併せて検討する。</p>
<p>城に視覚障害者が1人で訪れるケースは少なく、同伴者がいることが多いと思われるので、園路の誘導ブロックはなくてもよいのではないか。トイレの前等1人で行動すると思われる箇所に絞って黄色の注意喚起ブロックを設置すればよいのではないか。</p>	<p>点字ブロックの設置箇所については検討する。</p>
<p>目安橋の点字ブロックは車椅子の転落防止のため、舗装の真ん中に設置してほしい。舗装の真ん中であれば車椅子の通行に支障はないと思われるため。</p>	<p>計画通り舗装の真ん中に設置を予定している。</p>
<p>備前焼工房、事務所、トイレの園路だが、図面で見ると途中何も無い通路とそれぞれの建物につながる通路に枝分かれしており分かりにくいので、それぞれに園路を延ばしてほしい。</p>	<p>検討する。</p>
<p>触知サインは車椅子でも入れるような形状に設置しておいてほしい。</p>	<p>形状については検討する。</p>
<p>視覚障害者にとって手摺は命綱であり、また不規則な階段のため握りやすい形状のものにしてほしい。</p>	<p>握りやすい形状にする。</p>
<p>階段の蹴上げの板が奥まっておき、踏面の板で出っ張り、引っかかる恐れがあるため、出っ張りを設けないようにできないか。</p>	<p>確認する。</p>
<p>階段にスロープは設置できないか。</p>	<p>下の段から本段までの高低差を考えると、安全な上り下りができる勾配を確保</p>

<p>トイレ1の特に多目的トイレの場所が外から分かりにくいいため、分かりやすくできないか。</p> <p>女子トイレの内開きの扉は中で人が倒れた際に介助、救助しにくいいため、引き戸か外開きの扉にすることはできないか。</p> <p>トイレ1、3の多目的トイレのドアは開けた際、止まるようにしてほしい。また、ベビーシートが開いたままになっていると車椅子の人は自分で持ち上げることが出来ず、トイレが使えない。対応を検討してほしい。</p> <p>トイレ3は砂利とトイレに2センチ程の段差があるため、解消してほしい。</p> <p>多目的トイレまで点字ブロックが設置してある。男女トイレへも延ばしてほしい。</p> <p>非常ボタンの紐の高さはトイレ内で倒れても手が届くように床上20センチ以内としてほしい。</p> <p>フィッティングボードを設置してほしい。ベビーチェアと一体となったものもある。</p> <p>オストメイトはお湯が出るようにしてほしい。</p> <p>ユニバーサルシートは設置するか。</p> <p>案内図の場所の近くにある障害者にも使</p>	<p>しようとするともスロープの総延長がかなり長くなり、設置が不可能と判断した。</p> <p>道路側から見える壁の側面にサインを設置する。</p> <p>検討する。</p> <p>対応方法を検討する。</p> <p>段差は解消する。</p> <p>多目的トイレの壁にトイレ全体のレイアウト触知図を設置する。2、3は点字ブロックの延長を検討するが、1は駐車場内になるため延長できない。</p> <p>20センチ以内とする。</p> <p>設置を検討する。</p> <p>対応予定である。</p> <p>検討する。</p> <p>検討する。</p>
--	---

<p>しやすいトイレを案内図に記しておいてほしい。</p> <p>城のパンフレットにトイレの位置も表示したらよいと思う。</p> <p>トイレ1から目安橋までの市道上の点字ブロックがクランクになっている。真っ直ぐにできないか。</p>	<p>検討する。</p> <p>市道上の点字ブロック整備所管課に意見があった旨伝える。</p>
---	---