

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 山本 泰弘

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年9月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	一宮地域センター新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【点字ブロックについて】</p> <p>○北側入口に点字ブロックを設置できないか。</p> <p>○西側スロープの上り口と上がったところに点字ブロックがないため、警告ブロックはつけられないか。</p> <p>○管理用道路からの誘導ブロックは入口等の歩行者にとって必要な場所につながっていないので必要ないのでは。</p> <p>○北側市道から管理用道路につながる点字ブロックは設置できないか</p> <p>○周辺道路とつなげてほしいが、それが無理なら、スロープや階段の上り下りに警告ブロックをつけてもらうほうが安全でわかりやすいのでは。</p> <p>○最寄り駅（備前一宮駅）から誘導ブロックや角々への警告ブロックの配置計画はあるか</p>	<p>○計画するように検討します。</p> <p>○車椅子使用者を考慮して、計画していませんが、必要であるか検討します。</p> <p>○不要であれば設置計画から削除します。</p> <p>○他の施設も道路に沿った歩道について点字ブロックを設置していないため、今回は設置する予定はありません。</p> <p>○検討します。</p> <p>○今のところ計画はありません。</p>	

<p>【駐輪場について】</p> <p>○駐輪台数は10台で足りるのか。台数を増やさなくてよいのか。</p> <p>○北側入口から入った時に駐輪場の位置がわかりにくいのでは。</p> <p>【駐車場について】</p> <p>○車椅子駐車枠を増やすことはできないか。</p> <p>○車椅子駐車場枠を増やせない場合は、犬を連れて人などドアを大きく開けて乗り降りする人が使いやすいよう幅の広い駐車場を何台分か増やしてほしい。</p> <p>○車椅子駐車場から出入口まで雨でも濡れなくてすむように屋根を設置してほしい。</p> <p>【手すりについて】</p> <p>○手すりは両側に設置してほしい。</p> <p>○会議室の壁とトイレ側に手すりを設置できないか。</p> <p>【トイレについて】</p> <p>○会議室の収容人数を考えるとトイレの数が足りないのではないか。</p> <p>○上記のトイレの数に関連して、公民館の休館日に、公民館のトイレを使用できるような方法を検討してほしい。</p> <p>○多目的トイレの低い位置の非常ブザーには、倒れた際に引っ張れるよう紐をつけてほしい。</p> <p>○扉が内開きだと中で倒れた際など開けにくく使いにくいいため、男女トイレのドアを外開きにて</p>	<p>○公民館と地域センターを含めて、10台分で足りると聞き取りしています。</p> <p>○サイン設置を検討します。</p> <p>○公民館と地域センターの利用率を考慮すると最低限の計画台数ですが、公民館協議しながら検討します。</p> <p>○上記計画台数と関連しますが、検討します。</p> <p>○駐車場のレイアウトや構造を踏まえて、再度検討します。</p> <p>○有効寸法を確認して検討します</p> <p>○設置を検討します。</p> <p>○一般に貸し出しする会議室ではなく、町内会等の集まりに使うことがあります。頻度は多くないので、トイレの数は適当と考えています</p> <p>○公民館と協議をして検討します</p> <p>○設置を検討します。</p> <p>○引き戸も含めて検討します。</p>
--	---

きないか。

○多目的トイレのベビーシートを大人でも使いやすいうように、大人用のユニバーサルシートに変更できないか。

○多目的トイレのベビーシートを広げた状態だと車椅子は入れる広さなのか。

○ベビーチェアがある個室はドアの開閉でスペースをとらないよう引き戸にしてほしい。

○公民館にユニバーサルシートを設置し、使用できるようにしてほしい。

○多目的トイレの入口がホールに面しているが、自動ドアから出てきた人とぶつかるのではないか、入口の位置を変えた方が良いのでは。

○入口を会議室側にした場合は、車椅子が通れる幅は確保できるのか。

○ベビーチェアに座ったこどもがオストメイト用汚物流しに手が届くのではないか。

【その他】

○執務室カウンターのスイングドアは車椅子が通れるのか。

○車椅子利用者も記載台を利用できるのか、それともローカウンターを利用するのか。

○避難の際、入口が2カ所で大丈夫か。

○ホールと待合室間の自動ドアは透明だと視力が弱い方が誤ってぶつかる可能性があるため、少し色をつけるか、何か貼っていただき、ここにドアがあることをわかるようにしてほしい。

○利用者の状況を踏まえて検討します。

○広げたままだと難しいため、使用後は元の位置に戻すように表示します。

○有効寸法を確認して検討します。

○公民館に設置してもらうことになるため、公民館と協議し検討します

○ホール面している側の通路の方が広いため入口をホール側に設置しましたが、会議室側の廊下から出入りできるか再度検討します

○上記質問と関連し、再検討します。

○ベビーチェア両サイドに仕切りがあり、オストメイト用汚物流しには、手が届かないとメーカーに確認しております。

○スイングドアは詳細をつめて検討します。

○記載台は備品で購入するため、車椅子利用者が可能なものがあるか検討します。

○出入口を新たに設けることは難しいため、緊急の際は、南北の自動ドアへ職員が誘導して要配慮者を避難させるよう検討します。

○ガラスがあることがわかるシート等を貼るなどして対応します。

<p>○高齢者・障害者等の介助が必要な人が南側入口から、職員にわかりにくいのではないか。</p> <p>○授乳室はないのか。</p> <p>○待合室に椅子は置かないのか。</p> <p>○緊急時、音だけでなく、フラッシュ等視覚でも知らせる方法を検討してほしい。</p> <p>○地域センターの誘導チャイムが公民館入口のチャイムと設置場所が近いため、わかりにくいのではないか。</p> <p>○北側入口は階段だが、非常時に車椅子使用者は出られるよう対応できるのか。</p>	<p>○運用方法を検討し対応します。</p> <p>○利用者の希望があれば、相談室や休憩室を授乳室として使用できます。</p> <p>○備品で購入し置く予定です。</p> <p>○同規模の他の施設の利用状況も踏まえ検討します。</p> <p>○誘導チャイムは地域センター側にしか設置しておりません。</p> <p>○職員が誘導や介助をする予定です。</p>
---	--