

保健福祉企画総務課長 様

中央図書館長

山本 由紀子

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和3年10月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	中央図書館長寿命化改修事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【点字ブロック】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 歩道から開放廊下へ差し掛かる点字ブロックが改修前と比べてうねっている。改修前のようにまっすぐにならないか。・ 1階の点字ブロックはカウンター前で終わっている。エレベーターやトイレへ誘導する点字ブロックをつけてほしい。2階の視聴覚ホールへ誘導する点字ブロックも必要。・ 1階の室内の点字ブロックだが、室内のものにしては出っ張りすぎ。何ミリか凸面の低いものをつけてほしい。2階にもつけてほしい。	<ul style="list-style-type: none">・ 開放廊下基礎の関係で位置を建物側へ寄せるのは不可能であり、解放廊下の中心に点字ブロックを設置するようにしているため、改修前のようにまっすぐにはなりません。・ 今回の工事では内容に入っていないため行いませんが、今後検討していきます。・ 室内用の標準的な仕様の点字ブロックを採用するようにしています。	

<p>【サイン】</p> <ul style="list-style-type: none">・館内案内（トイレも含めて）に点字でのサインがあればよい。 <p>【トイレ非常用ボタン】</p> <ul style="list-style-type: none">・全てのトイレに非常用ボタンをつけてほしい。・多目的トイレの非常用ボタンは、転倒した際にも対応できるように、床にもつけるか、ひもで引っ張るタイプのものをつけてほしい。 <p>【開放廊下】</p> <ul style="list-style-type: none">・雨の日に、屋根から雨水がしたたって、歩いている人にかかったりしないか。・自転車が通行しないようサインなどで案内してほしい。開放廊下入口に自転車進入禁止などのサインを設置してほしい。・自転車の来館者に対して公道からの入口に、建物の西側に駐輪するように、地図が入ったサインを設置してほしい。 <p>【駐車場】</p> <ul style="list-style-type: none">・車椅子の人が駐車場から屋根のある開放廊下を通して入館できるよう、障害者用駐車場の枠位置を配慮してほしい。 <p>【書架】</p> <ul style="list-style-type: none">・車椅子に乗った状態で図書を手に取ることができるよう低い書架を設置してほしい。	<ul style="list-style-type: none">・今回の工事では内容に入っていないため行いませんが、今後検討していきます。・現在、多目的トイレに非常用ボタンは設置されています。非常用ボタンの改修については、今後検討します・非常用ボタンの改修については、今後検討します・幅が2.0mあり、屋根の両端に軒樋がつかますので、かからないようにします。・自転車が入らないようサインなどの告知の対応を検討します・現在もサインはありますが、歩行者、自転車にわかりやすいようサインの掲出を検討します。・今後駐車場改修を行う際に検討します。・今後書架を導入していく際に検討します。
---	--

<p>【カウンター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車椅子に乗った利用者にあわせたローカウンターを設置してほしい。 <p>【トイレ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一番奥のトイレでもいいのでドアを外開きにしてほしい。内開きだと、(知的障害を持つ)少し大きい子どもやヘルパーなど、付き添いと一緒に入らなければならない場合に一緒に入りづらい。 ・ベビーチェアは男子の方にもつかないか、または多目的トイレにつかないか。 ・多目的トイレのユニバーサルシートは戸口のオストメイトの水槽の位置(奥)につかないか。開いたままの状態では退出されると後から来た人が入りにくい。 ・ベビーシートを2階につけられないか。ユニバーサルシートに子どもを乗せておむつ替えをするのは安全面で心配。2階でできないのであれば1階にある2つの多目的トイレにユニバーサルシート装備、ベビーシート・ベビーチェア装備でそれぞれ付けたらどうか。 ・緊急時に、ユニバーサルシートを開くのは重くてすぐに開けないので、オストメイトのそばにバッグを吊るすフックを壁につけてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウンターの高さの変更は困難ですが、北側部分は、車いすの車輪部分が入る凹形状としています。また、全てのカウンターについて、児童用と同じく低めの高さにしています。 ・通路幅を考慮しながら、可能な部分は外開きに変更できるかを検討します。 ・ベビーチェアの設置を女性用トイレから多目的トイレへ変更します。 ・ユニバーサルシートとオストメイトの位置を入れ替えると、既設洗面があるためオストメイトが入り口付近の配置となり、車椅子では入りにくくなってしまうので現状の位置としています。 ・今回設置のユニバーサルシートについては、ベビーシートとしても使用が可能な製品となっています。 ・今後、フックを追加できないか検討します。
--	--

<p>【授乳室】</p> <ul style="list-style-type: none">・ドアを開けたときに丸見えにならないよう内側にカーテンを付けてはどうか。・授乳クッションを置いてほしい。	<ul style="list-style-type: none">・今後、カーテンを追加するか、見えにくいよう内部に設置する椅子の位置等を検討します。・授乳室内は、少しでも授乳がしやすくなる用品について、子育て世代の職員の意見も反映し、設置を検討します。
---	---