

(様式2)

岡地字第250号

令和4年6月6日

保健福祉企画総務課長 様

地域子育て支援課課長

石原加恵

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和4年5月23日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	錦児童館改築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
障害者用駐車場があるか。 点字ブロックは設置しないのか、設置しない理由はなにか。 避難所とするなら点字ブロックが必要ではないか。 風水害の対策をしているのか。	障害者用駐車場はありませんが、親子が利用するため幅広にしており、行事は申込制なので申出によりコーンを置いて確保する予定です。 現計画では設置を計画していません。障害者の方へは、職員が対応することにしてはいますが、利用状況も含めて点字ブロック設置について検討します。 避難所としての利用は、緊急時、避難が間に合わない場合を想定しており、基本的には指定避難所や福祉避難所へ避難していただくことを想定しています。 浸水対策として、敷地と1階を嵩上げし浸水しない高さに計画をしています。	

<p>建物内で火災等が発生した場合、避難できる非常口は1階玄関と2階の外階段以外にあるか。</p>	<p>現時点では、非常口は玄関と2階外階段以外の計画はしていませんが、避難経路については、検討します。</p>
<p>建物内での火災時等の避難経路や誘導等の対応はどのような予定か。「フラッシュライト」などの設置を検討してほしい。</p>	<p>児童館では、火災を含め、毎月避難訓練をしておりますので、基本は、職員対応となります。障害者の方の避難誘導の器具については、いただいた意見を参考に、岡山市社会福祉協議会（以下、社協とする。）と協議し、検討します。</p>
<p>子どもの汚物を洗い流したりする場所があるのか。なければ、多目的トイレ等に汚物を流せるオストメイト対応の流し台等の設置を希望する。</p>	<p>外に散水栓、手洗いがあります。室内は、廊下に手洗い、事務所に流しがあります。多目的トイレにオストメイト対応の流し等の設置については、社協と協議し、検討します。</p>
<p>出入口に段差はないか。 出入口の扉は常時開けてであると入りやすい。</p>	<p>南側の出入口には段差はありませんが、駐輪場からの出入口は10cm段差があります。玄関は、通常開館時は、開放しています。</p>
<p>玄関等の階段に手すりはあるか。あれば手すりは両側に設置を希望する。</p>	<p>玄関の階段には両側に手すりを設置予定です。事務室からの階段（職員用）には手すりを設置する予定はありません。</p>
<p>玄関ホールの縦幅は何cmあるか。 車いすでスロープを上がって玄関ホールで車いすが回転できるか。</p>	<p>縦幅は90cm程度です。 カウンター下に空間があるため、90cmより広くスペースを確保できるかと思います。</p>
<p>玄関ホールの段差は15cmとあるが、スロープを設置する場所はどこを想定しているか。</p>	<p>玄関扉を開けた正面部分に移動式簡易スロープを出す予定です。</p>
<p>（建物内）下足で上がれるようにした方がいいのではないかと。ベビーカーを置いて、靴も下駄箱に入れることになるならスペースが足りない。</p>	<p>主に乳幼児や小学生が利用する施設であり、特に乳幼児は床に直接座ったり、はいはいで移動したりすることが想定されることから、衛生管理上施設内を下足にすることはできないと考えます。</p>
<p>2階への階段の手すりは、なぜ子ども用のみなのか。</p>	<p>子どもが手すりでも遊ぶ危険性を考慮し、低い子ども用のみで計画をしておりましたが、手すりの高さは社協と協議し、検討します。</p>

<p>入口引き戸を開けられない場合の対応はどうするのか。</p> <p>引き戸は、開けやすいものか。</p>	<p>開館時は、玄関を開放しています。</p> <p>扉は開けやすいものを想定していますが、確認します。</p>
<p>視覚障害者や車いす利用者が2階に上がるよう、エレベーターの設置を計画してほしい。</p>	<p>エレベーター設置については、現在の児童館の利用状況や施設規模（敷地建物の面積）、費用対効果等を検討した結果、整備は難しいと判断しておりますので、人的対応の方法について検討していきます。</p>
<p>床は、なにを敷くのか。</p>	<p>長尺シートの予定です。用途にあわせて、クッションマット等の使用も検討しています。</p>
<p>駐輪場の自転車の駐輪台数は、6台で足りるのか。</p>	<p>屋根付き駐輪場は6台ですが、それ以外のスペースに20台ぐらい駐輪できると考えます。それでも不足した場合は、現在駐輪場がない錦児童館と同じように敷地内で対応します。</p>
<p>2階の相談室の利用は、だれが対象か。</p> <p>休館日でも相談室を利用できるか。</p>	<p>保護者等からの個別の子育て相談や講師打合せ等に使用予定です。</p> <p>2階の創作室兼相談室は開館日以外には利用できません。</p>
<p>【授乳コーナー】</p> <p>授乳コーナーには、ベビーベッドはないのか。</p> <p>授乳コーナーの仕切りがカーテンのみでは外から見える心配はないか。</p>	<p>ベビーベッドの設置予定はありません。</p> <p>子どもと母親が一緒にいる場所がいいと社協の希望で、このようなカーテンで仕切るコーナーになっています。</p>
<p>授乳コーナーには外から「使用中」と分かるように工夫をして欲しい。</p>	<p>いただいた意見を参考に、運用について検討します。</p>
<p>【トイレ】</p> <p>多目的トイレの扉は、一度開いて止まる方がよい。</p>	<p>いただいた意見を参考に、検討します。</p>
<p>多目的トイレの流しは、子どもでも届くのか。</p>	<p>大人用と子ども用の手洗いコーナーをトイレ外に設置しています。多目的トイレを乳幼児が使用する場合は、手洗いは親が補助するか、出てから子ども用の手洗いコーナーを使用することになります。</p>

<p>多目的トイレにしか子ども用の便器がない。 主な利用者は子どもであるため子ども用の トイレが必要ではないか。</p>	<p>いただいた意見を参考に、検討します。</p>
<p>緊急ボタンはどのようなものか。非常ボタン は、30cmのひもを希望する。</p>	<p>ボタンは、ひもがついています。ひもの長さ については検討します。</p>
<p>緊急ボタンはトイレットペーパーと同じ高さ を希望する。</p>	<p>いただいた意見を参考に検討します。</p>
<p>多目的トイレ内の窓は、中が見えないような ものを希望する。</p>	<p>窓ガラスは、すりガラスを予定しています。 中が見えないよう検討します。</p>
<p>トイレにスリッパはあるか。 トイレにスリッパがあると転倒につながるの ではないか。</p>	<p>トイレにスリッパを設置する予定ですが、ス リッパの使い方については社協と検討しま す。</p>
<p>2階の共用トイレには、おむつ交換台の設置予 定はあるか。</p>	<p>乳幼児を対象とした事業は主に1階を想定し ているため、2階の共用トイレにはおむつ交 換台の設置予定はありません。</p>
<p>多目的トイレに掃除道具を置かないよう、掃 除道具入れの設置場所を計画してほしい。</p>	<p>掃除道具は、事務室や倉庫などに置くよう対 応します。</p>