

保健福祉企画総務課長 様

生涯学習課長 上野 喜宣

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和4年9月29日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

| 事業名 (整備概要) | 岡山中央中学校区公民館（仮称）整備事業 | |
|---|--|--|
| 委員からの意見 | 委員の意見に対する回答 | |
| <p>【外部】</p> <p>駐車場から玄関入口までの道に軒先はあるか。</p> <p>国道53号線から建物に続く点字ブロックはあるか。</p> <p>障害者用駐車場に屋根はあるか。 可能であれば障害者用駐車場すべてに屋根をつけてほしい。</p> <p>障害者用駐車場を利用時、屋根から落ちる雨水で利用者が濡れずに玄関まで行くことができるか。</p> <p>スロープ・階段に手摺はつくか。</p> <p>手摺をつける際に、1段分長く手すりつけるか、床まで手すりがついているものを設置してほしい。</p> | <p>あります。</p> <p>現在はありません。 北区地域整備課と協議し検討します。</p> <p>2枠ある内の右側は屋根がかかっていますが、左側はかかっていません。すべてに屋根をつけることについては検討します。</p> <p>屋根には雨どいを設置予定のため屋根から落ちる雨水では濡れない設計としています。</p> <p>設置する予定です。</p> <p>詳細は決まっていないため、検討します。</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>外階段とスロープの手すりをつける位置はどこか。スロープの手すりは建物側に設置してほしい。</p> | <p>外階段の手すりは両側につける予定としています。スロープの手すりは駐車場側の腰壁の上に設置する予定です。</p> |
| <p>障害者用駐車場の間にある柱をなくすことはできないか。柱が車いすの通行の邪魔にならないか。</p> | <p>柱は構造上必要でなくすことはできません。駐車枠は標準の規格で幅3500を確保しているため、柱があっても車いすで通れる想定をしています。</p> |
| <p>障害者用駐車場に停めた車の周りを車いすが通れるよう障害者用駐車場の枠を広げることはいできないか。</p> | <p>現在の設計でも通れる想定ですが、枠を広げられるように検討します。</p> |
| <p>障害者用駐車場とすぐ横のスロープの間は車いすでは通りにくい。大回りしてスロープまで行かないといけなくなるのではないか。</p> | <p>障害者用駐車場の後ろに新たにスロープを設置するなど、複数のスロープを設置することを検討します。</p> |
| <p>障害者用駐車場の後ろをスロープにすると、車いすが通れるスペースが不足するのではないか。</p> | <p>スロープの複数設置、設置場所については検討します。</p> |
| <p>駐車場南側のタイル貼りの通路と駐車場に入る車との動線が交差する箇所の安全対策はどうなっているか。</p> | <p>交差する箇所に横断歩道のマークを設けて注意喚起を促します。</p> |
| <p>玄関の階段と柱が近接する場所は1mない程度しか通路幅が確保できないのではないか。</p> | <p>通路幅の拡張について今後の設計で調整します。</p> |
| <p>障害者用駐車場程ではない、思いやり駐車場を設置することは検討できないか。</p> | <p>一般の駐車場南側を思いやり駐車場として検討中です。</p> |
| <p>障害者用駐車場は有料ではないため、公民館利用者以外にも使われてしまうのではないか。</p> | <p>障害者用駐車場は事務室から目視できる場所に位置しているため、適切に使用されるよう職員により確認を行います。</p> |
| <p>北西の屋外階段には点字ブロックや手摺が必要ではないか。</p> | <p>必要と判断したものは随時設置します。手摺は設置しますが、屋外階段は常時使用するものではないため、点字ブロックの設置予定はありません。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>玄関の点字ブロックについて、誘導ブロックと警告ブロックの配置が異なっていませんか。</p> | <p>配置を見直します。</p> |
| <p>スロープに点字ブロックは必要ないのではありませんか。</p> | <p>今後、検討します。</p> |
| <p>【トイレ】 一般トイレにも非常用呼出し装置を設置してほしい。</p> | <p>今後、検討します。</p> |
| <p>ベビーチェアを各ブースに設置してほしい。</p> | <p>今後、検討します。</p> |
| <p>一般トイレの扉が外開きになっている理由は。個室が空いているかわからないことがあるため、内外開き兼用の扉の設置を検討してほしい。</p> | <p>主な理由として、緊急時に対応がしやすいため外開きとしています。内外開き兼用の扉は検討します。</p> |
| <p>1階のトイレの入り口が開き戸ですが、引き戸に変えることはできないか。</p> | <p>場所の都合上開き戸となります。</p> |
| <p>1階多目的トイレについて、ベビーシートをたたまない人がいると中に入れないので、シートの変更を提案してほしいか。</p> | <p>注意書きの設置や、位置の変更も検討します。</p> |
| <p>1階多目的トイレについて、車いす利用者が中から鍵を開け閉めできるか。ベビーシートが邪魔になって鍵の位置に届かないのではないかな。</p> | <p>開閉できるように位置を検討します。</p> |
| <p>男子トイレにも汚物入れを設置してほしい。</p> | <p>今後、備品での設置を検討します。</p> |
| <p>オストメイト、ベビーシートの近くにフックを設置してほしい。</p> | <p>追加設置を検討します。</p> |
| <p>オストメイトの近くにフィッティングボードの設置してほしい。</p> | <p>今後、検討します。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>トイレを利用する際に車いす利用者は、前から乗り移る方と、横から乗り移る方がいるため、2階多目的トイレのオストメイトの位置は変えた方が良いのではないか。</p> | <p>配置を検討します。</p> |
| <p>ベビーチェアに乗っている子供が鍵を開けないようにベビーチェアの配置を検討してほしい。</p> | <p>検討します。</p> |
| <p>トイレの入り口にベビーチェアがあることを示すピクトグラムを設置してほしい。</p> | <p>検討します。</p> |
| <p>多目的トイレにユニバーサルシートの設置を検討してほしい。</p> | <p>検討します。</p> |
| <p>【その他】</p> | |
| <p>2階吹き抜けの手摺の高さはどのくらいか。転落しないような設計となっているか。</p> | <p>転落しないように1500mm程度を予定しています。</p> |
| <p>調理室は靴を脱ぐようになっているが、車いす利用者は入れるか。また、館内に段差はあるか。</p> | <p>車いす利用者は車いすのまま利用していただけます。館内に段差はありません。段差を設けているのは和室のみです。</p> |
| <p>高齢者等が和室で靴を履いたり脱いだりするものが大変ではないか。</p> | <p>入口に椅子を置くなどして対応しようと思います。</p> |
| <p>ホールの本棚はどちらかに寄せた方が良いのではないか。</p> | <p>利用者の邪魔とならないようレイアウトを検討します。</p> |
| <p>手すりに点字はつけるのか。</p> | <p>付ける方向で検討しています。</p> |
| <p>廊下に手すりはつくか。</p> | <p>今後、検討します。</p> |
| <p>和室の踏込から車いす利用者は中を見ることが出来るか。</p> | <p>今後、検討します。</p> |
| <p>和室に掃き出し窓はあるか。 その他、講座室や地域と連携ルームなどにも掃き出し窓はあるか。</p> | <p>和室は掃き出し窓ですが、外部とは段差があるため車いすで外に出ることはできません。講座室に掃き出し窓はありません。地域と連携ルームはバルコニーに向けて開き戸があります。</p> |

| | |
|--|---|
| 授乳室に車いす利用者は入れるか。 | 入ることは可能です。 |
| フラッシュ等で非常時を知らせる設備はつかないか。2階にいるときに火災等あった場合、聴覚障害者へどのように知らせるか。 | 風除室にはフラッシュを設置する予定です。避難誘導については人的対応も含めて、検討します。 |
| 非常時はテラスからしか逃げられないのか。 | テラスと玄関から避難するようになります。一般の人も同じルートで逃げることを想定しています。 |
| 2階更衣室は車いすで入ることが出来るか。 | 車いすで入ることができるよう、扉を引き戸にすることを検討します。 |
| 入口から1階階段の警告ブロックまでに誘導ブロックが必要ではないか。 | 検討します。 |
| 緊急時の避難ルートは2つ以上設けてほしい。 | 検討します。 |
| エレベーターの中にモニターをつけてほしい。 | 検討します。 |