

保健福祉企画総務課長 様

庁舎管理課参事 藤原 一範

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和 5年 9月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>市道大供14号線交差点改良業務</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>エスコートゾーンを設置すべきではないか？</p> <p>交差点南東の樹木と指示ブロックの間はできるだけスペースを確保し、通行の妨げにならないようにしてほしい。</p> <p>交差点南東の歩道については点字ブロック以外で何か改修を行うか？</p> <p>点字ブロックは何色か？また舗装の色は？</p>	<p>エスコートゾーンは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における重点整備地区内の信号機（視覚障害者用付加装置）が設置されている場所への設置を進めています。警察と協議した結果、該当箇所は重点整備地区内ではなく、隣接する信号機との距離が近く、信号機（視覚障害者用付加装置）の設置が困難であるため、エスコートゾーンの設置は見送ります。</p> <p>樹木と指示ブロックのスペースを確保し、安全性に配慮します。（整備範囲のみ）</p> <p>照明基礎部分まで、歩道の切り下げを行います。</p> <p>点字ブロックは黄色で、舗装は一般的舗装と同様に黒色です。</p>	

<p>新設横断歩道を東側歩道と直角になるよう南側にずらせないか？</p> <p>横断歩道に自転車横断帯をつけてほしい。</p> <p>交差点南東の歩道の点字ブロックが多すぎて分かりにくい上、車いす等の通行の邪魔となるため、減らしてほしい。</p> <p>新設横断歩道の両側の点字ブロックの警告ブロックと指示ブロックが現在の設計の配置だとうまく誘導できないと思われるため、再度配置の検討をしてほしい。</p> <p>現状の交差点は信号機もなく、また特に夜間等は視界が悪いため、車との接触の可能性もあり、危険だと思われる。路面標示や標識等で安全確保できるようにしてほしい。</p> <p>点字ブロックや道路、歩道の不陸している箇所があれば適宜補修してほしい。</p> <p>新庁舎建設後の新庁舎北側は公園となり人通りが多くなると思われるため該当の交差点は、将来的にはスクランブル交差点にした方が良いのではないか？</p>	<p>警察と協議した結果、交差点中央部から近くに横断歩道を設置する必要があるため、計画通りの図面の位置で横断歩道を設置します。</p> <p>警察と協議した結果、設置は困難です。</p> <p>安全性、利便性に配慮しながら点字ブロックを減らすよう設計します。</p> <p>点字ブロックの配置について再度検討し、設計します。</p> <p>検討します。</p> <p>本工事の該当する範囲はアスファルト舗装を行います。その他の箇所につきましては、計画を立てながら随時補修を行います。</p> <p>新庁舎北側の整備については、2期工事として現在設計中ですが、まだ内容が固まっておらず、現在の来庁者駐車場（Dパーキング岡山市役所）も今後どのようなようになるか決まっていないため、現時点で回答ができません。しかしこのご意見につきましては、関係部署に伝えます。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------