

岡山市立市民文化ホールからの 発煙について

令和5年8月1日（火）20時過ぎ、岡山市立市民文化ホールから発煙がありました。本事案によるけが人や、周辺家屋への影響はありません。

1 発生日時

令和5年8月1日（火）20時13分頃（煙感知器の発報時刻）

2 発生場所

岡山市立市民文化ホール（岡山市中区小橋町一丁目）
建物1階の荷受け場（搬入口）天井の照明機器付近

3 経過

- ・ 20時13分 煙感知器が発報（警備会社へ通知）
警備会社から職員に通報
職員が現場を確認
- ・ 20時29分 119番へ通報
- ・ 20時40分頃 消防車到着
- ・ 21時41分 鎮火（検分の結果、非火災と判明）

4 負傷者及び周辺家屋への影響

なし

5 原因等

天井の照明機器の安定器から絶縁油の液漏れが発生し、加熱し発煙したものの。
（荷受け場にある同類の照明器具を点検し、他の器具には異常は見られなかったため、施設利用に影響はありません）

【問い合わせ先】

岡山市市民生活局 区政推進課 山本・枝廣
岡山市立市民文化ホール 小野田

直通086-803-1033 内線 3750

（当該ホールは水曜休館のため、ホールへの問い合わせ先も上記と同じとします）