

岡地東 第 962 号  
令和 7年 1月15日

保健福祉企画総務課長 様

東区役所地域整備課長  
北原 準

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和6年12月26日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	上道駅バリアフリー施設整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<ul style="list-style-type: none"><li>●点字ブロックの色は黄色か。また、貼付式か。それとも埋込み式か。</li><li>●警告ブロックの枚数が多すぎると、車いす利用者等にとって不便になることもあるため、再度検討してほしい。</li><li>●エレベーターの運用時間は。</li><li>●エレベーター内での緊急時の通報先は。</li><li>●エレベーター内での緊急時の着床階を1階とすることは可能か。</li><li>●エレベーターのボタンは浮き出しか。</li><li>●車いす利用者にとってエレベーターのボタン高さ90cmは問題ないか。利用者ごとに異なるので、バランスを考えて検討してほしい。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●黄色で埋込み式を採用予定です。</li><li>●承知しました。</li><li>●24時間運用を予定しています。</li><li>●無人駅のため、管理会社に繋がります。</li><li>●後日業者に確認します。</li><li>●浮き出しです。</li><li>●検討します。</li></ul>	

<p>●北口広場の計画はどうなっているのか。</p> <p>●エレベーターは定期点検を行うと思うが、点検時間帯は融通を利かせることができるのか。点検で使えない時間の対応はどう考えているのか。</p> <p>●エレベーター内で聴覚障害者が閉じ込められた際の対応はどのように考えているか。</p> <p>●エレベーター内での視覚障害者への対応はどう考えているのか。</p> <p>●駅構内にエレベーターは設置できないのか。</p> <p>●北長瀬駅のようにホーム内外にエレベーターを設け、ベビーカー利用者等への対応は考えてもらえないのか。事業費が掛かるとのことだが、将来的なことを考慮し検討してほしい。</p> <p>●雨天時の対応はどう考えているか。</p> <p>●改修工事期間中の工程ごとの利用者案内は行ってもらえるのか。</p> <p>●案内図、案内看板はユニバーサルデザインでお願いしたい。</p> <p>●駅の利用の仕方がいつ頃変わるのか、広報、ホームページ、SNS等で確認できるのか。</p> <p>●旧階段の手すり高さ、2段手すり、段鼻の滑り止めの仕様を新階段と同じものとすることができるか。</p>	<p>●今後計画を進めていきますが、南口と同様に視覚障害者等が円滑に移動できるよう進めてまいります。</p> <p>●検討します。</p> <p>●検討します。</p> <p>●音声案内が出る仕様としています。</p> <p>●事業費及び鉄道会社との協議により駅構内の設置は困難と考えております。</p> <p>●可能な範囲で対応します。</p> <p>●スロープ・階段及び駅前広場の待合スペースには上屋を設ける予定としています。</p> <p>●案内看板を設置するなど、鉄道会社及び受注業者と協議のうえ対応検討します。</p> <p>●鉄道会社と協議のうえ対応検討します。</p> <p>●周知するよう検討します。</p> <p>●検討します。</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"><li>●スロープの勾配が急であったり、距離が長くなると車いす利用者にとって大変なので設計を工夫してほしい。</li> <li>●無人駅と聞いたが、誤ってホームに入ってしまった際の対応をどうなるのか。</li> <li>●改札が2階から1階に移るため、改札誘導音がうるさいと苦情が入る恐れがあるが、改札誘導音は無くさないようにしてほしい。</li> <li>●エレベーターは内法1.5m×1.6mだが、大きくならないか。介助者がいる場合、奥行がギリギリになるため。</li> <li>●北側エレベーターから自由通路に通ずる廊下は真っ直ぐにならないのか。</li> <li>●北口広場も改めて本会に諮るのか。</li> <li>●鉄道会社設計範囲も本会に諮るよう働きかけをしていただきたい。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●設計施工が鉄道会社となるため、頂いたご意見は共有させていただきます。</li> <li>●可能な限り案内看板等で誤入場がないように対応します。</li> <li>●鉄道会社と協議します。</li> <li>●設計どおり進めさせてください。(寸法はバリアフリー法による建築物移動等円滑化誘導基準等に基づき決定)</li> <li>●周辺構造物との兼ね合いから現在の形状となっております。</li> <li>●その予定です。</li> <li>●承知いたしました。</li></ul>
--	---