

保健福祉企画総務課長 様

西部幹線道路建設課都心交通整備推進担当課長

菊地良典

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和6年5月23日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山駅東口駅前広場公共交通案内所新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピクトサインについて多目的トイレに車椅子マークしかつかないのか、また男子・女子便所にはつかないのか。</li> <li>・男子・女子便所のサインについて男性は青色でズボン、女性は赤色でスカートといった、わかりやすいデザインにしてほしい。</li> <li>・多目的トイレ内の点字案内板は廊下側につかないのか。</li> <li>・男子・女子便所についても、できれば点字案内板を設置してほしい。</li> <li>・点字案内板は多目的トイレ前に一つでも良いが、男子・女子便所が横や後ろにあることを案内板に記載してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多目的トイレには車椅子マークだけでなくオストメイト等のピクトサインをつけるよう検討します。男子・女子便所にはピクトサインをつけています。</li> <li>・検討します。</li> <li>・多目的トイレ内の点字案内板を廊下側につけるよう検討します。</li> <li>・検討します。</li> <li>・検討します。</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>・多目的トイレの非常ボタンはどこにつながるのか。</li> <li>・多目的トイレの下側の非常呼出しボタンはベビーチェアに向かって右側にあるが左側にしてほしい。</li> <li>・多目的トイレの紙巻器の位置が不明。</li> <li>・多目的トイレのフックがすべて高い位置になっているので、ベビーシート横のフックを2段にして低い位置にもつけてほしい。</li> <li>・多目的トイレの洗浄ボタン・非常呼出の高さを90cmにしてほしい。</li> <li>・多目的トイレの洗浄ボタン・非常呼出の距離を15cm離してほしい。</li> <li>・男子・女子便所にもベビーチェアを設置できないか。</li> <li>・男子便所に汚物入れやゴミ箱を設置してほしい。</li> <li>・多目的トイレにユニバーサルシートをつけないのか。</li> <li>・子どもと一緒に入れるように女子便所の1つは2人入れるスペースをとってほしい。</li> <li>・女子便所の出入口が開いた状態で奥のトイレが見える配置になっている。何か目隠しみたいなものを検討できないか、構造物を設置するだけでなく何か配慮も検討してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常ボタンは管理事務室につながります。</li> <li>・非常呼出しボタンをベビーチェアの右側から左側に設置するようにします。</li> <li>・手摺の下側に設置するようにします。</li> <li>・ベビーシート横に90cmの位置にフックを追加でつけるようにします。</li> <li>・90cmにします。</li> <li>・15cm離します。</li> <li>・検討します。</li> <li>・備品で設置する方向で検討します。</li> <li>・ベビーシートかユニバーサルシートのどちらが良いか検討します。</li> <li>・頂いた意見について、スペース的に問題ないか確認し、問題があった場合はどのような対応ができるか検討します。</li> <li>・検討します。</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの数は足りているか。</li> <li>・工事ごとに点字ブロックがかわると困るので無駄がないように敷設してほしい。</li> <li>・既設照明柱と既設点字ブロックの位置が近いので、今後気をつけて設置してほしい。</li> <li>・公共交通案内所への誘導の点字ブロックを北側だけではなく東側及び南側の出入口にもつけてほしい。</li> <li>・車椅子降り場から南側出入口への点字ブロックをつけてほしい。</li> <li>・建物出入口、トイレの点字案内板、カウンターの前に注意喚起として警告ブロックをつけてほしい。</li> <li>・点字ブロックは黄色にしてほしい。</li> <li>・室内の点字ブロックも黄色にしてほしい。</li> <li>・室内のタイルの色は何色か、点字が目立つ色にしてほしい。</li> <li>・床材の色分けをしてトイレまでの誘導を試みてはどうか。</li> <li>・便所前の廊下幅は140cmではなくもう少しゆとりがあったほうが良いと思う。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの数について限られた広さの中で確保しています。駅舎、地下にもトイレはあるのでトータルとしては足りると考えています。</li> <li>・工事期間中は仮設で対応させて頂きご迷惑をお掛けします。無駄がないように進めて参ります。</li> <li>・福祉のまちづくり条例に準じて配置するようにします。</li> <li>・東側及び南側の出入口へ誘導の点字ブロックをつなぐように検討します。</li> <li>・つける方向で検討します。</li> <li>・建物出入口、便所サイン、カウンター（最低1か所）に警告ブロックをつけることを検討します。</li> <li>・屋外は既設同様の黄色となります。</li> <li>・検討します。</li> <li>・未定なので頂いた意見を参考に検討します。</li> <li>・床材の色分けについて検討します。</li> <li>・構造上140cm以上確保することは難しいですが、管理事務室のカウンター下は車椅子のフットレストが入り回転しやすいです。</li> </ul>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>・廊下と待合スペースの有効幅が違うため、角が危ない、ガードはつけないのか。</li>   <li>・カウンターの角が危ないのでは。</li>   <li>・車椅子対応カウンターの出幅は217mmでは、記載台としては使いにくいのでは。</li>   <li>・記載台は車椅子対応のものになるのか。また、照明があったほうが良いと思う。</li>   <li>・待合の椅子を1列なしにして車椅子が待つスペースを検討してほしい。</li>   <li>・ハレカチャージ機前の待合スペースの椅子のレイアウトを車椅子が転回しやすいようにしてほしい。</li>   <li>・ハレカチャージ機は車椅子対応になるのか。</li>   <li>・バスの遅延に対応した案内はあるか。</li>   <li>・公共交通案内所と書かれていたら、知的障害の方は、何をやる場所かわからないので、わかりやすい案内板にしてほしい。</li>   <li>・公共交通案内所の利用時間は何時から何時までか。</li>   <li>・この施設はバス待合室となると思うが、バスのりばで待つのか、公共交通案内所で待つのか。</li>   <li>・バス案内所が混み合っている時などに待合に一人職員が立って案内して頂けないか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・待合スペースには記載台やチラシ等を置くスペースとなることが予想されるので、有効幅はあまり変わらないと思います。必要に応じてコーナーガードをつけます。</li>   <li>・面取りされているものを採用します。</li>   <li>・記入は記載台での利用を考えています。</li>   <li>・備品対応となりますので、頂いた意見を参考に検討します。</li>   <li>・検討します。</li>   <li>・待合の椅子のレイアウトを検討します。</li>   <li>・現状のものを移設と聞いています。</li>   <li>・現在、駅連絡通路の改札口を出たところにあるサイネージと同等のサイネージを室内に設置予定です。</li>   <li>・全ての案内板に表記は難しいですが、1か所以上はバス案内がわかるものをつけるよう検討します。</li>   <li>・利用時間は現在検討中です。</li>   <li>・時間がある方は案内所内の待合室で待つ方がおられるとは思いますが、基本は各のりばで待つ方が大半と思います。</li>   <li>・バス案内所はバス協会が運営する予定なのでバス協会に伝えます。</li> </ul>
---	--

・北側の点字ブロック側に屋根をかけてほしい。

・バス上屋をやり替える時に屋根を設置する予定ですが、現在整備時期は未定です。

—以上—