

保健福祉企画総務課長 様

医療政策推進課長
金安 孝浩

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和6年10月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	「休日夜間急患診療所」及び「休日急患歯科診療所」の再整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【建物外回り】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 障害者用駐車場は診療所に最も近い東側に配置するべきではないか。・ わずかな傾斜であってもベビーカーや車いすのコマは転がるため、障害者用駐車場の部分だけでもフラットに施工してほしい。・ 建物敷地内の東西通路と駐車場部に段差は生じるか。・ 障害者用駐車場から診療所の出入り口までに屋根はあるか。 <p>【建物敷地内通路（スロープ部）】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 診療所の出入り口北側に階段を設置してほしい。・ 点字ブロックは何色か、JIS規格にあったものを使うのか。・ インターホンはどんなものか。	<ul style="list-style-type: none">・ 検討します。・ 検討します。・ 段差は生じません。・ 障害者用駐車場に屋根を設置する予定はありませんが、スロープ部には屋根を設置する予定です。・ 北側からの人の出入りは想定していないため、設置する予定はありません。・ 黄色のJIS規格に適合したものを使用します。・ 顔が確認できるものとします。	

<ul style="list-style-type: none"> ・インターホン近くには警告ブロックを設置してほしい。 ・スロープの点字ブロックは真ん中設置の方がよいのではないか。また、点字ブロックの数は多すぎず適切な数としてほしい。 <p>【建物内部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診療所の風除室内に点字ブロックは設置しないのか。 ・共用部分のエレベーターはどのようなものを使用するのか。 ・来客玄関からエレベーターまで誘導する点字ブロックを設置してほしい。 ・風除室に入って案内板は設置するのか。 ・受付でのローカウンターや車いす用の記載台は設置するのか。 ・インターホンは車いす利用者でも押せる高さに設置してほしい。 ・子どもを横にしたいときは長椅子が便利だが設置しないのか。 <p>【トイレ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレの呼び出しボタンはひも付きにしてほしい。 ・内科トイレの入り口は有効幅員1,430mmとなっているが、すぐ南側に出っ張りがあって狭いのではないか。構造上必要でなければなくしてほしい。 ・内科の女子トイレは2つあるため、一方は手すりを右側に、もう一方は手すりを左側としてほしい。 ・紙巻き器は横2連のものだが、手すりの上下に2つ付けてくれるとありがたい。 ・歯科の多目的トイレはベビーシートが出入口に近いので洗面に近づけてほしい。 ・歯科のトイレは1,500mmの円を描いているが、設備に重なっている。車いすの旋回に必要な円なので見直して欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置します。 ・点字ブロックの配置や数は合理的な配置を検討します。 <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討します。 ・音声案内設備や適切なスイッチの高さを備えたものとする予定です。 ・検討します。 ・案内板は設置する予定です。 ・ローカウンターの配置は検討します。車いす用の記載台は設置します。 ・高さは900mmとします。 ・配置する予定です。 <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひも付きのものとしします。 ・検討します。 ・検討します。 ・検討します。 ・ご意見通り対応します。 ・検討します。
--	--

<ul style="list-style-type: none">・多目的トイレの中で採尿をすることになっているが、車いすの人は採尿したコップを置くところがない。棚の設置など考えてほしい。・多目的トイレ内のフックは900mm, 1,200mmの高さで2連として欲しい。・触図は設置するのか。・トイレの扉の明り取り窓は中が見えないように上部に小さいものつけてほしい。	<ul style="list-style-type: none">・棚を設置することとします。・検討します。・検討します。・検討します。 <p style="text-align: center;">-以上-</p>
--	--