

令和6年12月9日

保健福祉企画総務課長 様

岡山市北区表町一丁目5番1号
表町一丁目第1開発ビル管理組合
理事長 船木 照道

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和6年11月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	事業名：表町一丁目第1開発ビル大規模改修事業	
	委員からの意見	委員の意見に対する回答
	○点字ブロックについて ・ 1階南側の誘導ブロックが一部撤去となっているが、今まであったものが無くなると不安なので、残してほしい。 ・ 点字ブロックの色は黄色（現在と同じ色）にしてほしい。 ・ 1階EV前まで点字ブロックを設置できないか。 ・ EVボタン下に警告ブロックをつけてほしい。 ・ 4階ホワイエの階段上り下りの前に警告ブロックを設置してほしい。 ・ 避難経路となる階段にも警告ブロックを設置してほしい。	・ 検討致します。 ・ 黄色の予定です。 ・ 検討致します。 ・ 検討致します。 ・ 検討致します。 ・ 検討致します。

<p>・ 1 階北側のエスカレーター前に警告ブロックを設置してほしい。</p> <p>○点字シールについて</p> <p>・階段の手すりに点字シールをつけてほしい。</p> <p>○要配慮者の誘導等について</p> <p>・ 要配慮者は、チケットセンターへの声掛けは必須ではなく、直接E Vで3階まで上がり、もぎりまで行けることを周知すべき（案内サインも設置すべき）。</p> <p>・ 入場の時は、付き添いしてもらえが、公演中や公演後に付き添いしてほしいときは、どこに声をかければいいのか分からない。</p> <p>・ 車椅子で来場した場合、必ず北側にあるチケットセンターへ案内されるが、南側から来た場合は、南側にある防災センターで対応してほしい。</p> <p>○トイレについて</p> <p>・ 現状の多目的トイレは開閉ボタンが硬くて押しにくいいため、センサー式やボタン式など使いやすいものを検討してほしい。</p> <p>・ 各トイレの案内板の下に警告ブロックを設置してほしい。</p> <p>・ 介助者が要介助者を連れてトイレに行くこともあるので、多目的トイレ内に仕切れるカーテンを設置してほしい。</p> <p>・ フィットティングボードはオストメイトのそばに設置してほしい。</p> <p>・ フック位置（1800mm）が高いので、1600mm程度と900mm程度の2箇所にフックを設置してほしい。</p>	<p>・ 検討致します。</p> <p>・ 検討致します。</p> <p>・ 周知方法や案内サインを検討致します。</p> <p>・ 主催事業は、ドア付近のスタッフにお声がけください。貸館時は、丁寧な対応を主催者へ呼びかけるよう努めます。</p> <p>・ 防災センターはビル全体の管理をしているので、ホールスタッフと同様の対応は困難です。ホールスタッフの呼び出し等の対応を検討します。</p> <p>・ 検討致します。</p> <p>・ 検討致します。</p> <p>・ 検討致します。</p> <p>・ 検討致します。</p> <p>・ 検討致します。</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> ・既存横手摺の高さ(720mm)が少し高いため、もう少し低くしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・男性・女性トイレの洗面台に手すりを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・内開きの扉は緊急時には外開きとなる仕様の扉としてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・そのような仕様の扉を選定予定です。
<ul style="list-style-type: none"> ・1箇所はトイレ扉が外開きのものも設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレの洗浄便座のスイッチが場所によっては、跨がる時に邪魔になるほか、手が当たって作動してしまうので、洗浄便座とするかどうかも含めてよく検討してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・便座との接触を嫌う方もいるので、すべてを洋式化せず、選択肢として1箇所は和式トイレを残してもよいのではないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・紙巻き器は手すりの下側で、便器の先から50cm～100cm(中心部)に設置してほしい。また、2連が望ましい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・トイレにどのような設備があるか分かるような案内表示、触知図を設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ベビーシートはできるだけ個室の中に設置してほしい。難しい場合は、壁などを設置し、目隠しをしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・4階女子トイレのベビーシート横のハンドドライヤーは、左側壁に位置変更してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・4階女子トイレはブース数も多いので、手すりを増やしてはどうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・6階、7階の多目的トイレの手洗いはユニット式だけでなく、もう1箇所独立した手洗いを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。

<ul style="list-style-type: none"> ・スペースに余裕がある多目的トイレはベビーシートをユニバーサルシートに変更してほしい。その場合、フィッティングボードは無くてもよい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレの構造が、すべて同じ作りのため、階によって左右逆の作りしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・4、6、7階トイレ個室のベビーチェアの横に、ドアのカギがあるが、子供が間違っ鍵を開けないよう、配置を工夫してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・トイレの案内について、HP等で分かりやすく公表すると同時に、スタッフも案内できるようにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・3階多目的トイレにオストメイトはつかないのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します
<ul style="list-style-type: none"> ・4階多目的トイレの便座前にオストメイトがあり、正面から車いすをつけにくいいため配置を変更してもらいたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・4階多目的トイレの便器の設置角度等について、斜めの方が使いやすい場合もあるので検討してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレの呼び出しボタンは押すとどこに連絡が入ることになるか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホール事務室を考えています。
<ul style="list-style-type: none"> ・3階事務室前トイレのブース内に手すりを設置して欲しい。右勝手、左勝手も考慮して欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<p>○その他</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・E V内の改修は、音声だけでなく、文字も表示されるパネルを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。
<ul style="list-style-type: none"> ・FM補聴という機器を貸し出すなど、難聴の方でも公演を楽しめる工夫を考えてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・検討致します。

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1階南側にあるインターフォンの高さは視覚に障害があってもわかりやすくしてほしい。また、車椅子使用者でも使える高さにしてほしい。 ・ チケットセンター入口はボタン式ではない自動ドアにしてほしい。 ・ チケットセンターの中が狭く、転回しにくいので改善してほしい。 ・ 館内の壁や天井の色は変えないでほしい。 ・ 授乳室は設置しないのか。 ・ 後方座席は前後の席間隔が狭く、盲導犬が座る余裕がないので、車椅子席用スペースで鑑賞できるように案内してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討致します。 ・ 検討致します。(現状センサー式自動ドア) ・ 検討致します。 ・ 基本的には大きく変更せず、現在の色を踏襲する予定です。 ・ 検討致します。 ・ 検討致します。
---	---