

老朽化した水道管（鋳鉄管）の緊急調査の結果について

4月30日に京都市で発生した老朽化した鋳鉄管の漏水事故を受け、5月7日付で国土交通省から全国の水道事業者へ「緊急輸送道路に埋設されている老朽化した鋳鉄管の緊急調査の実施について」要請がありました。本要請を踏まえ、緊急調査を実施したので結果を報告します。

1 期 間

令和7年5月16日～令和7年5月30日

2 概 要

(1)調査対象

緊急輸送道路に埋設されている市が管理する老朽化した鋳鉄管：約 8.4km。

(2)調査方法

道路面の不自然な湿りや陥没等の目視による点検と、漏水したときに発生する管から伝わる音を、専門器具を用いて消火栓などの本体にあてて確認しました。



専門器具による調査の様子

3 結 果

調査対象の全管路において、陥没や漏水等の異常は確認されませんでした。調査結果は、岡山市水道局のホームページで公表する予定です。

【問い合わせ先】

岡山市 水道局配水課 金光・三熊・松岡 直通086-234-5955