

(様式2)

岡市協総第30269号

令和7年11月4日

保健福祉企画総務課長様

(担当課長) 市民協働企画総務課

市民活動支援担当課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和7年10月23日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市伊島コミュニティハウス増築ほか工事
委員からの意見	委員の意見に対する回答
○駐車場から入り口までの動線に屋根をつけ てほしい。	伺ったご意見を参考に、検討します。
○駐車スペースは1台しかないのか。	協議会とも話し合いの上1台のみでの計画と しています。
○駐車場の真ん中に車を停めると、左右のスペ ースが狭いのではないか。	駐車位置は左右どちらに寄せても大丈夫な運 用で考えていますが、伺ったご意見を参考に、 検討します。
○車の頭が駐車場からはみ出す可能性がないの か。	寸法等を確認し、必要に応じ対応を検討しま す。
○車が既に駐車場に停まっていたら、他の方が 車で来た時に乗り降りが大変なのではないか。	運用面について確認をします。
○玄関の土足になるところの境を分かりやすく してほしい。	伺ったご意見を参考に、検討します。

<p>○玄関で靴を脱ぐ際にベンチか手すりがほしい。</p> <p>○案内板の指示ブロックがほしい。</p> <p>○玄関ドアの内側に点字ブロックがほしい。</p> <p>○多目的トイレの非常呼び出しブザーについて、館内の利用者が気づくように全体（各部屋）に通知してほしい。</p> <p>○2階の多目的室について間仕切りをしたら、片方は窓がなくなるのではないか。</p> <p>○エレベーターの中外のボタンが高すぎないか。また、ボタンに凹凸をつけることが可能か。</p> <p>○非常時のルートの確保が必要ではないか。1階の掃き出し窓と地面の差が400あるため、脱出時に大変ではないか。</p> <p>○手すり、部屋の入口に点字がほしい。また部屋の名前が分かるような表示がほしい。</p> <p>○調理台についてバリアフリー対応できないか。</p> <p>○階段の手すりについて床から立ち上げることが可能か。</p> <p>○玄関に傘立てが必要ではないか。</p> <p>○会議室からの脱出の際、車があると出られないのではないか。</p> <p>○多目的トイレに行くまでの通路の壁の厚みが違うところがあり車いすをぶつけ易いのではないか。</p> <p>○多目的トイレのブザーを2か所（座った時と倒れた時の床）設置できないか。</p>	<p>運用面等含め対応を検討します。</p> <p>設置する方向で対応を検討します。</p> <p>設置する方向で対応を検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>間仕切りの向きを変えるなど、使い勝手が良くなるよう対応について検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、ボタンの配置等について検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、対応策等について検討します。</p> <p>設置する方向で対応を検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>運用面等含め対応を検討します。</p> <p>脱出時の経路等について確認します。</p> <p>対応等含め検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、検討します。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(様式2)

○ 1回の利用時間が短いのであれば、オストメイトは簡易的なものでもよいのではないか。	伺ったご意見を参考に、利用実態も考慮の上、検討します。
○多目的トイレの現状の配置は使いづらいのではないか（入り口から正面にトイレがあったほうが良い、ユニバーサルシートが開いたら邪魔になるなど）。	各設備の配置について伺ったご意見を参考に、検討します。
○団面のユニバーサルシートはサイズ的にベビーシートではないのか。どちらをつけるか利用実態に応じて検討してほしい。	利用実態やトイレのスペース等考慮し、検討します。
○多目的トイレの鍵が開けやすいものか、スライドが一旦止まるものにしてほしい。	鍵は大型サムターンで開けやすいもの、スライドが止まるもので検討します。
○一般トイレにも緊急ブザー、チャイルドシートをつけてほしい。	伺ったご意見を参考に、検討します。
○控室はどのような目的で利用するのか。掃除用具等入れるのであれば水回りがあったほうがよいのでは。	基本的に書庫や倉庫としての利用を想定しているが、関係者に確認の上、対応を検討します。
○高齢者にも分かりやすくするために階段に1段ごとコントラストをつけることが可能か。	伺ったご意見を参考に、検討します。
○火災時にその情報が聴覚障害の人も分かるようにしてほしい。	運用面等含め、対応を検討します。
○多目的トイレと一般トイレがあるため、それぞれ右勝手と左勝手に分けて計画してほしい。	伺ったご意見を参考に、検討します。
○多目的トイレのベビーシートについて、可能であれば足元が開くようなタイプにしてほしい。	足元が開くようなタイプで設置を検討します。
○多目的トイレ内で人が倒れたなどの緊急時に鍵がかかっていると外から対応できないのではないか。	非常時解除装置付きの施錠ドアで対応検討します。
○多目的トイレの内側のドアに手すりを2か所つけてほしい。	伺ったご意見を参考に、検討します。

<p>○多目的トイレのオストメイトに近い方にフックをつけてほしい。</p> <p>○トイレットペーパーホルダーの位置を手すりの上下2か所につけてほしい。</p> <p>○聴覚障害者対応インターホンをつけるなら、呼び出しボタンの横に耳マークをつけてほしい。</p> <p>○多目的トイレに棚を設置してほしい。また、フィッティングボードを設置してほしい。</p> <p>○多目的トイレについて、スリッパは邪魔にならないところにおいてほしい。</p>	<p>伺ったご意見を参考に、配置等を検討します。</p> <p>伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>現計画ではインターホン設置の予定はありませんが、伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>棚は既に現計画にて予定しています。またフィッティングボードについては検討します。</p> <p>運用面について対応を検討します。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------