

## 岡山市立上南公民館の コンクリート片落下事故の報告について

岡山市立上南公民館において、28日夜間から29日朝方までの間に、2階の青少年談話室でコンクリート片の一部が落下する事故が発生しました。

なお、無人の時間帯に起きたため、負傷者はいませんでした。

### 1 日 時

令和7年8月28日(木)22時～令和7年8月29日(金)6時

### 2 場 所

岡山市立上南公民館(岡山市東区君津) 2階 青少年談話室

### 3 内 容

天井裏の躯体の老朽化により一部が破損し、貸室の天井部材の一部を突き破り、コンクリート片(※)が落下しました。

このため、復旧までの間、2 階の全貸室を使用中止とします。

なお、復旧にかかる期間は現在のところ判明しておりません。

※落下したコンクリート片(約20cm×約30cm 約20kg) 3個ほか

### 4 その他

<建物の概要>

昭和49年築(築年数50年) 鉄筋コンクリート造2階建て

#### 【問い合わせ先】

|                  |       |                |        |
|------------------|-------|----------------|--------|
| 岡山市教育委員会事務局生涯学習課 | 永井・松尾 | 直通086-803-1608 | 内線3860 |
| 公民館振興室           | 藤原    | 直通086-234-6015 |        |