



## 学校体育館の天井断熱材落下 の報告について（彦崎小学校）

岡山市立彦崎小学校において、体育館の天井断熱材落下事案がありました。  
なお、負傷者はいませんでした。

### 1 日時

令和8年6月6日(土) 18時ごろ(発見日時)

### 2 場所

岡山市立彦崎小学校(南区彦崎)

### 3 内容

・体育館の天井断熱材(グラスウール)が落下しました。

※落下した断熱材

(長さ)180cm (幅)90cm (厚み)5cm (重さ)約2.5kg

### 4 その他

<建物の概要>

昭和52年築(築年数49年) 鉄骨造

<今後の対応>

同校体育館の断熱材は撤去する予定

同様の学校がないか確認する予定

#### 【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通086-803-1576 内線3807・3868